



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

Ростовская область, Зимовниковский
район, сл. Верхнесеребряковка,
ул. Мира, 3 А

(место составления акта)

« 31 » августа 2018

(дата составления акта)

16 часов 45 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица

№ 30-88/18

По адресу/адресам: 347469, Ростовская область, Зимовниковский район,
сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3 А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 10.08.2018
№ 5004-Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Вишенка», далее МБДОУ ДС «Вишенка», ИНН 6112914998, ОГРН 1146179000098

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней (с 20.08.2018 по 31.08.2018)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кукузова И.А., заведующий МБДОУ ДС «Вишенка»

13.08.2018 в 13 ч 40 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кириченко Сергей Федорович, государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями (председатель комиссии);
Собочкин Константин Алексеевич, государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кукузова Ирина Ахметжановна, заведующий МБДОУ ДС «Вишенка».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в области электроэнергетики, а именно: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики России от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный № 4145 (далее ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года № 328н, зарегистрированным Минюстом России от 12 декабря 2013г. № 30593, (далее ПОТ ЭЭ), Проверочный лист (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 № 50956 (далее – ПЛ) :

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 1.2.1 ПЛ п.3.1	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
2.	Не отражены на схемах и чертежах все изменения в электроустановке, выполненные в процессе эксплуатации за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.	ПТЭЭП, п. 1.2.6., п. 1.8.2 ПЛ п.7.4, п. 48	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
3.	Отсутствуют испытанные средства защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ПОТЭЭ п.1.4., ПЛ п. 7.2	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
4.	Отсутствует утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	ПТЭЭП, п. 1.4.3. ПЛ п.15	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.

5.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п. 1.4.4, приложение 1, ПЛ п.16.2	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
6.	Не разработан перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала	ПТЭЭП, п. 1.4.4. ПЛ п.16.1	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
7.	Отсутствует перечень технической документации, утвержденный руководителем	ПТЭЭП, п. 1.8.2 ПЛ п.46	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
8.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство МБДОУ ДС «Вишенка» журнал с оформлением контрольно противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения	ПТЭЭП, п. 1.4.15. ПЛ п.24	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
9.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений	ПТЭЭП, п. 1.8.1 ПЛ п.45.3	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
10.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП, п. 1.8.1 ПЛ п.45.6	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
11.	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП, п. 1.8.9 ПЛ п.52.6	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
12.	Отсутствует журнал учета электрооборудования	ПТЭЭП, п. 1.8.9 ПЛ п.52.8	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
13.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство комплекты оперативных схем электроустановок МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 1.8.6. ПЛ п.50	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
14.	Не разработан график визуальных осмотров заземляющих устройств и не проводятся осмотры с занесением в паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП, п. 2.7.8, ПЛ п.177.1	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
15.	Не составлен график осмотров с выборочным вскрытием грунта заземляющего устройства. Не проводится проверка заземляющих устройств со вскрытием грунта.	ПТЭЭП, п. 2.7.8, ПЛ п.177.2	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
16.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.7.8, ПЛ п.179	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
17.	Отсутствуют однолинейные схемы освещения на щитах и сборках сети МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.5, ПЛ п.208	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
18.	Отсутствуют надписи на лицевой стороне шкафов освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.5, ПЛ п.209	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
19.	Не составлен график очистки от пыли и грязи оборудования 0,4 кВ МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.12 ПЛ п.214.1	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.

20.	Отсутствует график осмотра сети электрического освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.12 ПЛ п.214.2	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
21.	Отсутствует график ремонта сети электрического освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.12 ПЛ п.214.3	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
22.	Отсутствует график проверки состояния стационарного оборудования МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.17 ПЛ п.216, п.216.1	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
23.	Отсутствует график проверки состояния электропроводки рабочего освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.17 ПЛ п.216, п.216.3	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
24.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 3.5.10, ПЛ п.224	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
25.	Не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок МБДОУ ДС «Вишенка»	ПОТЭЭ, п. 3.13, ПЛ п.245	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
26.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭЭ, п. 4.1 ПЛ п.246.3	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
27.	Отсутствуют паспорта на переносной электроинструмент	ПОТЭЭ, п. 44.5 ПЛ п.345.2	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.
28.	Отсутствует журнал учета, проверки и испытания переносного электроинструмента	ПОТЭЭ, п. 44.7 ПЛ п.346	Заведующий хозяйством Проценко М.Г.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлены.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту от 31.08.2018 г. №30-88/18 документы:

1. Распоряжение от 10.08.2018 г. № 5004-Р.
2. Предписание от 31.08.2018 г. № 30-88 П/18.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ С.Ф. Кириченко
 _____ К. А. Собочкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кукузова Ириша Ахметжановна, заведующий МБДОУ ДС «Вишенка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 31 " 08 2018 г.


_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)