



Учётный номер
КНМ 28220061000200670286
от 09.12.2021г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Амурской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Благовещенск ул. Пионерская, 47, тел. 53-99-99
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОМНЕНСКОМУ И СЕРЫШЕВСКОМУ РАЙОНАМ**
пгт. Серышево, пер. Литвиненко, 7, e-mail: ond.ser@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному дошкольному общеобразовательному автономному учреждению детский сад «Солнышко» с. Томское, ОГРН 1022800713429; ИНН 2824003420
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Ромненского и Серышевского районов по пожарному надзору- заместителя начальника ОНПР по Ромненскому и Серышевскому районам УНПР ГУ МЧС России по Амурской области майора внутренней службы Прилипко Владимира Александровича № 2 от «02» февраля 2022 года в период с «07» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г. государственным инспектором Ромненского и Серышевского районов по пожарному надзору- старшим инспектором ОНПР по Ромненскому и Серышевскому районам УНПР ГУ МЧС России по Амурской области капитаном внутренней службы Леденевым Алексеем Сергеевичем проведена плановая выездная проверка в ходе, которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий муниципальным дошкольным общеобразовательным автономным учреждением детский сад «Солнышко» с. Томское Мокрицкая Галина Федоровна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1.	1. В помещениях детского сада электропитание систем противопожарной защиты выполнено открытым кабелем ТРП-2*0.5 с горючей изоляцией	(п. 8 ст. 82 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	15.02.2023	
2.	В помещениях детского сада пожарные извещатели не соответствуют нормативным требованиям	(п.п. 14.1-14.3 СП 5.13130.2009).	15.02.2023	
3.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479)	15.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

«17» февраля 2022 г

Заведующий муниципальным дошкольным общеобразовательным автономным учреждением детский сад «Солнышко» с. Томское
Мокрицкая Галина Федоровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Мокрицкая
(подпись)

«17» февраля 2022 г

Государственный инспектор
Ромненского и Серышевского районов
по пожарному надзору Леденев А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.