



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs-rm@moris.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского,
Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431110, п.Зубова Поляна, ул.Парковая, д.30, Телефон/Факс: 2-12-01 (код 834-58)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

« Явасский детский сад №1 комбинированного вида »

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения № 10 от 03.02.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР – главного государственного инспектора Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору майора внутренней службы Семибратова Евгения Николаевича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 09.02.2021 г. с 09 ч.10 мин.- 13 ч.10 мин., 16.02.2021 г. с 09 ч.30 мин.- 13 ч.30 мин., 17.02.2021 г. с 09 ч.10 мин.- 12 ч.10 мин., 10.03.2021 г. с 09 ч.20 мин.- 12 ч.20 мин., проведена плановая выездная проверка территории, здания, помещений муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения " Явасский детский сад №1 комбинированного вида", по адресам: Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Явас, ул. Советская, д. 7, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Леплей, ул. Садовая, д. 29, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Сосновка, ул. Садовая, д. 19, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, р.п. Явас, ул. Дзержинского д.19, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Лесной ул. Центральная д.1а, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Парца, ул. Центральная д.5, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Молочница, ул. Центральная д.3; Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Ударный, ул. Молодежная д.4.

(наименование объекта надзора и его адрес)

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – государственного инспектора Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Крючковым Дмитрием Михайловичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

совместно с законным представителем юридического лица, директором муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида» Гурьковой Мариной Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
Обособленное структурное подразделение «Леплейский детский сад» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида»				
1.	1. Руководителем не обеспечено испытание наружных пожарных лестниц.	Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п (б) 17.	03.08.'21	
Обособленное структурное подразделение «Ударный детский сад» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида»				
1.	На дверях эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу отсутствуют устройства для самозакрывания.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.24	03.08.'21	
2.	В помещении котельной отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушитель) по нормам согласно разделу XIX настоящих правил и приложениям № 1 и 2.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.60.	03.08.'21	
Обособленное структурное подразделение «Парцинский детский сад» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида»				
1.	1. Руководителем не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места расположения ручных пожарных извещателей.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.36.	03.08.'21	
2	Двери эвакуационных выходов в здании детского сада не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри, закрыты на замок под ключ.	Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.26.	03.08.'21	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Явасский детский сад №1 комбинированного вида»				
1.	1.Руководителем не обеспечено испытание наружных пожарных лестниц.	Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п (б) 17.	03.08.'21	
Обособленное структурное подразделение «Явасский детский сад №2» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида»				
1.	Руководителем не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) соответствия с инструкцией завода-изготовителя, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13.	03.08.'21	

2.	Руководителем не организована перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода.	Основание Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 50.	05.08.21	
Обособленное структурное подразделение «Сосновский детский сад» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида»				
1.	Руководителем не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) соответствию с инструкцией завода-изготовителя, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Основание Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13.	05.08.21	
2.	Огнетушители, в количестве трех штук требуют замены или перезарядки	Основание Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.60.	03.08.21	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **пятнадцатидневный срок** вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись(и) лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – государственный инспектор Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Крючков Дмитрий Михайлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получила: законный представитель юридического лица, директор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида» Гурькова Марина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » марта 2021 г.

Гурькова
(подпись)