

Начальнику отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Зубово-Полянского, Горбеевского  
и Атюрьевского районов РМ  
по пожарному надзору  
майору внутренней службы  
Семибратову Е.Н.  
директора «Явасский детский сад № 1  
комбинированного вида»  
Гурьковой М.Б.

### Ответ на представление.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Явасский детский сад №1 комбинированного вида» в ответ на ваше представление № 63-2-7-27 от 10.03.2021 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных нарушений» подготовило следующую информацию:

- представление рассмотрено;
- приняты меры по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения:

1. Заведующей В.П.Коровенковой ,ОСП «**Леплейский детский сад**» , допущено нарушение обязательных требований пожарной безопасности по не обеспечению испытания наружных пожарных лестниц в нарушение Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»п.п.(б)17. По устранению данного нарушения проведена работа, а именно, с ООО «Агор» заключен договор №11-2021 от 12.03.2021года на проведение испытания наружных эвакуационных пожарных лестниц в количестве 4-х штук. При выделении денежных средств нарушение будет устранено, испытание наружных пожарных лестниц будет проведено.

2. Заведующей А.Т.Надёжиной ,ОСП «**Ударный детский сад**», допущено нарушение обязательных требований пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»п.п.24, а именно на дверях эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу отсутствуют устройства для самозакрывания.

Заключен договор на приобретение доводчиков.

2.1 Допущено нарушение обязательных требований пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»п.п.60, в

помещение котельной отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушитель).

- Данное нарушение устранено, приобретен огнетушитель марки ОП-5(3)-АБСЕ-01, дата изготовления февраль 2021 года.

3. Заведующей Т.Я.Фаткиной, **ОСП «Парцинский детский сад»**, допущено нарушение обязательных требований пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п.36.

Данное нарушение устранено, знаки обозначающие места расположения ручных пожарных извещателей приобретены.

3.1. Допущено нарушение обязательных требований пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п.26

Данное нарушение устранено, двери эвакуационных выходов в здании детского сада, обеспечены возможностью свободного открывания изнутри (установлен крючок).

4. Нарушение допущено со стороны директора **МБДОУ «Явасский детский сад №1 комбинированного вида»** Гурьковой Марины Борисовны, не обеспечено испытание наружных пожарных лестниц Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п.(б)17.

По устранению данного нарушения проведена работа, а именно, с ООО «Агор» заключен договор №10-2021 от 12.03.2021года на проведение испытания наружных эвакуационных пожарных лестниц в количестве 2-х штук и заказана смета на реконструкцию лестниц. При выделении денежных средств нарушение будет устранено.

5. И.О.заведующей Ю.А.Ганичевой, **ОСП «Явасский детский сад № 2»**, допущено нарушение обязательных требований пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п.13.

- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода – изготовителя, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не была произведена своевременно ввиду того, что планируется капитальный ремонт крыши детского сада. После проведения капитального ремонта данная обработка будет произведена с составлением всех соответствующих документов;

- в соответствии с п.50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» произведена перекачка пожарного рукава внутреннего противопожарного водопровода.

б. Заведующей В.П.Борискиной ,ОСП «Сосновский детский сад» , допущено нарушение обязательных требований пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»п.п.13.

-проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода – изготовителя, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) , данное нарушение будет устранено в ближайшее время , заключен договор на огнезащитную обработку .

6.1. Нарушение обязательных требований пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»п.п.60.

- Данное нарушение устранено, приобретены огнетушители марки ОП-5(3)-АБСЕ-01 в количестве 3х штук, дата изготовления февраль 2021 года.

Директор МБДОУ «Яваский детский сад №1  
комбинированного вида» М.Б.Гурькова



Начальнику  
 территориального отдела  
 Управления Федеральной Службы по  
 надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия  
 человека по Республике Мордовия в  
 Ковылкинском, Зубово-Полянском,  
 Торбеевском районах  
Волковой Е.В.  
 МБДОУ «Явасский детский сад №1  
 комбинированного вида»

На предписание № 220 от 02.03.2021 года срок исполнения до 02.04.2021 года сообщают:

- предписание рассмотрено;
- приняты меры по устранению.

1.	- нарушение пунктов 1.2,1.5,1.8р.1 СП 2.4.3648-20 МБДОУ"Явасский детский сад №1 комбинированного вида»,. ОСП «Явасский детский сад № 2», ОСП «Лесной детский сад,ОСП «Паршинский детский сад» не организована профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для всего персонала в 2020 году.	Данное нарушение устранено, гигиеническая подготовка и аттестация для всего персонала за 2020 год, проведена. Договор оплачен. Платежные поручения прилагаются.
2.	- нарушение пункта2.6.4.1 р.II СП 2.4.3648-20 в ОСП « Озёрный детский сад», в буфетной зоне не созданы условия для мытья столовой посуды-	Данное нарушение устранено, установлена посудомоечная машина марки «Indesit».Приказ, акт приемки -передачи прилагаются.
3.	-нарушение п.1.2.,1.8 р. I , п.2.11.6 р.II СП 2.4.3648-20, в ОСП «Явасский детский сад № 2» неорганизован контроль за приготовлением дезсредств (соблюдение инструкции)	С медицинской сестрой проведена работа по изучению инструкции по приготовлению дезсредств, организован контроль. Приказ № 14 от 10.03.2021г « об организации контроля и назначении ответственного лица»
4.	Нарушение пунктов2.1р11 приложения 9 таб.1СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: не обеспечено соответствия массой порций блюд для детей в зависимости от возраста(в граммах) по нормам	Данное нарушение устранено, разработано Примерное десятидневное меню в соответствии требованиям приложения 9 таб.1 СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

<p>приложения 9 таблицы 1 к –СанПиН 2.3/2.4.3590-20          Масса порции блюда с 3-7 лет обед, гарнир ( гречка отварная с маслом) составляла 120,0гр, норма массы гарнира для данной возрастной категории должна составлять 130,0-150,0грамм</p>	<p>эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», норма гарнира ( гречка отварная с маслом) составляет 130,0грамм. Примерное десятидневное меню прилагается.</p>
---	---

Директор МБДОУ «Явасский детский сад №1  
 комбинированного вида» /М.Б.Гурькова/

