

# Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах  
Комсомольская ул., д.6, г. Кондопога, 186220,  
тел (81451)7-66-38 ; факс (81451) 7-66-38 E-mail [kondrpn@yandex.ru](mailto:kondrpn@yandex.ru)  
<http://10.rosпотребнадзор.ru/> ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677  
ИНН/КПП 1001048857/100101001

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 15

Республика Карелия, г.Кондопога,

ул.Комсомольская, д.6 « 27 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Хяникяйнен Викторией Викторовной главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения "ГИРВАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Н. АФАНАСЬЕВА" П. ГИРВАС КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ИНН: 1003007550, ОГРН: 1031000322385, место осуществления деятельности: Республика Карелия, Кондопожский район, п.Гирвас, ул.Пионерская, дом 12а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п.2.2.1. - собственная территория по периметру ограждена забором – ограждение частично сломано.
- 2.4.3. - Покрытие столов в кабинете ИЗО имеет дефекты и повреждения. ✓
- п.п.2.4.11, 3.4.10 – туалетные комнаты оборудованы туалетными кабинками без дверей. ✓
- п. 2.5.2. - полы в некоторых помещениях школы (рекреация 2 эт. левое крыло, спортивный зал, раздевалки девочек и мальчиков при спортивном зале (также сломаны плинтуса), туалет для мальчиков в раздевалке при спортивном зале) имеют дефекты и повреждения.
- п.2.5.3. - стены и потолки, двери, радиаторы некоторых помещений школы (рекреации, лестничная клетка, кабинеты химии, 4 кл, спортивный зал, раздевалки при нем, столовая, пищеблок, туалетные) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий.
- п.п. 2.6.1, 2.6.3, 3.4.13 - при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в следующих помещениях не установлены водонагревающие устройства, нет подводки горячей воды через смесители: туалеты-умывальные, умывальные перед обеденным залом, кабинет технологии для мальчиков, химии, лаборантские. Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебный кабинет технологии для девочек, кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.
- п.2.7.2. – конструкция не всех окон школы обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (имеются старые окна. В которых открытие фрамугм или форточки затруднено).
- 2.8.5. в системе общего освещения в трёх кабинетах используют разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.



- п. 3.4.8. – лаборантская учебного кабинета химии не оборудована вытяжными шкафами (химические реактивы хранятся в простом шкафу, вытяжной вентиляции нет).
- п.3.4.10 - для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек (площадь не менее 3,0 м<sup>2</sup>, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

В срок до «10» сентября 2024 г.

1. Обеспечить цельность ограждения территории по периметру.
2. Обеспечить покрытие столов в кабинете ИЗО без дефектов и повреждений из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
3. Все туалетные комнаты оборудовать туалетными кабинками с дверями.
4. Ликвидировать дефекты и повреждения полов в школе.
5. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебный кабинет технологии для девочек, кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.
6. Обеспечить горячим водоснабжением туалеты-умывальные, умывальные перед обеденным залом, кабинет технологии для мальчиков, кабинет химии, лаборантскую.
7. Обеспечить конструкцию всех окон школы с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года.
8. Обеспечить в трёх кабинетах использование в одном помещении одинакового типа ламп, а также лампы с одинаковым световым излучением (светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый или естественно-белый).
9. Лаборантскую кабинета химии оборудовать вытяжным шкафом для хранения химических реактивов.
10. Для обучающихся 5-11 классов оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек (площадь не менее 3,0 м<sup>2</sup>, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное общеобразовательное учреждение "ГИРВАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Н. АФАНАСЬЕВА" П. ГИРВАС КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ИНН: 1003007550, ОГРН: 1031000322385, место нахождения: Республика Карелия, Кондопожский район, п.Гирвас, ул.Пионерская, дом 12а.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания необходимо представить по адресу: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.6, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, тел./факс (881451) 7-66-38, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.09.2024.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
Хяникяйнен Виктория Викторовна



должность, фамилия, инициалы лица, составившего предписание

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 09 2023г. Росурин Росурин Т. Ч  
(подпись) (инициалы и фамилия)