

710



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петроградскому району

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Предписание № 38-1-156/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комби-
нированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга (ИНН 7813126066)
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

ГБДОУ детский сад № 77 Петроградского района Санкт-Петербурга

Во исполнение распоряжения управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 19 мая 2021 года № 38-1-156, в период с 01 и 07 июня 2021 г., Ивановым Антоном Игоревичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания дошкольной образовательной организации, расположенное по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Петровский пр-т, д. 10, лит. А. совместно с заведующим ГБДОУ детский сад № 77 Петроградского района Санкт-Петербурга Поздняковой Эммой Валентиновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада, в лестничной клетке (где помещение № 30, 53, согласно плана ПИБ), ширина лестничного марша менее 1,35 м., (фактически 1,00 м.)	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
2.	В здании детского сада, в лестничной клетке (где помещение № 4, 37, согласно плана ПИБ), ширина лест-	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический ре-	01.06.2022 г.	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения ОНДПР Петроградского района
управления по Петроградскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«07» июня 2021 г.



А.И. Иванов

Предписание для исполнения получил:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 77 Петроградского района Санкт-Петербурга Позднякова

Эмма Валентиновна

«07» июня 2021 г.

Позднякова Э.В.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петроградскому району
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. 232-88-40

**Решение о непринятии расчета по оценке пожарного риска
на объект защиты**

в период с 10 ч. 00 мин. «01» июня 2021 года по 12 ч. 00 мин. «07» июня 2021 года
- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 77 Петроградского района Санкт-Петербурга -
правообладателя объекта защиты.
-обследован используемый юридическим лицом, при осуществлении деятельности объект
защиты по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Петровский пр-т, д. 10, лит. А.

Причины непринятия расчета по оценке пожарного риска: не соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе обследования, а именно:

1. В расчете заявленное значение времени начала эвакуации (тнэ) принято равным 4 мин. Это значение верно, только для зданий дошкольных образовательных организаций (класс Ф1.1), оборудованных системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) III типа. При обследовании объекта защиты установлено, что здание оборудовано СОУЭ II типа, при этом согласно приложению № 5 Методики для зданий класса Ф1.1, оборудованных СОУЭ II типа, значение параметра тнэ следует принимать равным 6 мин.

На основании изложенного следует, принятое в расчете значение времени начала эвакуации (тнэ) не соответствует фактическим данным.

2. В расчете значение коэффициента, учитывающего соответствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (Ксоуэ) принято равным 0,8. При визуальном осмотре объекта защиты установлено, что кабельные линии СОУЭ не соответствуют требованиям по сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, что является нарушением ст. 82 ч.2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На основании изложенного, Ксоуэ следует принять равным 0. Таким образом, принятое в расчете значение коэффициента Ксоуэ не соответствует фактическим данным.

Инспектор ОНДПР Петроградского района
управления по Петроградскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Иванов Антон Игоревич

«07» июня 2021

