

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"



Никитин А.Г.

« » 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №77 Петроградского района Санкт-Петербурга



Позднякова Э.В.

« » 2019 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197110, Санкт-Петербург, Петровский пр.д. 10 литер А, литер Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
1 отдельно стоящее здание 2 этажа, 844,2 кв. м;
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки:
последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197110, Санкт-Петербург, Петровский пр.д.10 литер А, литер Б
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: субъект Российской Федерации (Санкт-Петербург, Петроградский район)
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная д.17-19

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:

Телефон: Тел./факс (812) 232-83-61 (812) 232-83-61 <http://www.rprim.spb.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 85.11

Образование дошкольное;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: _____ человек/день.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 560 метров

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), нет

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: есть

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ(О,С,Г,У) ДУ (К)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ(К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (О,С,Г,У) ВНД (К)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ(О,С) ДЧ (Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно

полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно приложения №2
3	Вход (входы) в здание	согласно приложения №2
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно приложения №2
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно приложения №2
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно приложения №2
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно приложения №2
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №77 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга**

ГБДОУ детский сад №77 Петроградского района Санкт-Петербурга		1027806873808 ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
Образование дошкольное		85.11 ОКВЭД
Форма собственности	Государственная	13 ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	бюджетное учреждение	75203 ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий ГБДОУ детский сад №77 комбинированного вида Петроградского района С-Пб	Позднякова Э.В.
Телефон, факс руководителя организации	(812) 246-24-59	
Е-mail организации	detsad77pr@mail.ru	
Юридический адрес организации	197110	Санкт-Петербург, Петровский пр.д.10, литер А, литер Б
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	197110	Санкт-Петербург, Петровский пр.д.10, литер А, литер Б
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация Комитет имущественных отношений		1037828004500 ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	(индекс) 197101	
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.17 -19		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: 8(812) 232-83-61	Факс: 8(812)232-83-61	Е-mail: tupetr@gov.spb.ru
Наименование вышестоящей организации	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027806894312
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	197101	Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная д.17-19
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Глава администрации Петроградского района Громов Иван Александрович		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.: (812) 232-83-61	Факс: 8 (812) 812) 232-83
Е-mail вышестоящей организации	tupetr@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197110, Санкт-Петербург, Петровский пр. д. 10, литер А, литер Б
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	кв м
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1-2 этаж
Кадастровый номер объекта	
Категории обслуживаемого населения: дети, подростки, молодежь, граждане среднего и пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Все
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство оборудования объекта	3	4	5	Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта							
					6	7	8	9	10	11		
	2	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	<p>Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.</p>							
1. Подходы к объекту, пути движения												
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга							
1.1	Путь пешеходного движения				Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7			
		1	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2			
		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8			
		0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не	П5.1.8			
										Примечание		

№ пункта,
 № рисунка
 СП59.1330.2016;
 прочие СП, ГОСТ

	1	0	0		Перелат высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	М	0,14	более 10 м	п. 5.1.8
	1	0	0		Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
	0	0	0		Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	М	-	не более 0,01	п.5.1.11
	0	0	0		Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	М	-	не менее 0,5	
	0	0	0		Отражение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	М	-	не менее 0,05	п.5.3.2,
	0	1	1		Предупредительное мошение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	М	-	0,5	
	0	1	1		Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3
	0	1	1		Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «С», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4
	0	1	1		Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1
	0	1	1		При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5
	0	1	1		Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	М	-	не менее 0,8	п.5.1.10
	1	0	0		Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	М	0,05	не менее 0,05	п.5.1.9

		0	0	0	Перелат высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	М	-	не более 0,025	п.5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	-	0.35-0.4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-0	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6	

2. Входной узел

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №77 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга				
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М		0,35-0,4	п. 5.1.12
2.2	Пандус стационарный	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)	
2.4	Подъемная платформа с вертикальным перемещением	0	0	0	Ширина пандуса «К»	М	-	Не менее 0.75	П.6.1.3
2.5	Подъемники	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6	п. 6.2.17
					«К»	наличие			

	МОБИЛЬНЫЕ												
2.6	Входная площадка главного входа												
		0	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.4				
		1	0	0	Полосветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001				
		0	0	0	Вологтевод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие							
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2		п. 6.1.4			
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да						
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025		п.4.1.9			
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	$\geq 1,50$	$\geq 1,50$		п. 5.1.3			
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	$\geq 1,85$	$\geq 1,85$		п. 5.1.3			
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		$\geq 2,20$		п. 6.1.4			
0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		$\geq 2,20$							
1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МПН	наличие	да			п. 6.5.1					
0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН входу «К», «О», «С»	наличие	нет			п.6.5.1					
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м		Не менее 1,6		п.6.1.8.			
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)		1,4	Не менее 2,3					
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-						
					Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	-	Не менее 1,2		п. 6.1.5			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные				Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,88	0,9					
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	-	0,9–1,2					
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,020	Не более 0,014					
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет						
			Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м		Не выше 1.0							

					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М	-	Не ниже 1,6		
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 6.5.1	
2.9	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	нет		п. 6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	нет			
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	да		п.6.1.7	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН входу «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		0	1	1	Высота от уровня пола верхней части противопожарной полосы, «К»,	М	-	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Д», «У»	М		Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Д», «У»	М		Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Д», «У»	М		1,2-1,5	п.5.1.5	
2.10	Холл, вестибюль	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М		Не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие				
		0	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	да		п. 6.5.7	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации, либо эквивалент этого обор. «Д»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на	М		0,3	п.6.2.3	

		1	1	1	1	Отражения с поручнями вдоль обегов сторон на высоте «О», «С»	М	0,5-0,9	0,9	п. 6.2.11	
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня	М		0,27-0,33		
		0	1	1	1	Длина марша лестницы «О», «С»		нет			
						Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
		1	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	0,03-0,05		
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,045		ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,06		ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-			п. 6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,40	Не менее 1,35		СП 118.13330.2012 п.6.9
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	1,40	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, Табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие				п. 6.2.8
		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет			
		0	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			п.6.2.12
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подгрома «К»	М		Не более 0,45		п. 6.2.9,
3,5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	М	-	Не менее 0,8		п. 6.2.9
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6		п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие				С посторонней помощью
3.8	Лифт пассажирский.	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	М		Не менее 1,1		п. 6.2.14
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у	наличие	нет			п.6.2.18

										каждого края, «С»				
3.10	Пути эвакуации	1	0	0						Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.6.2.8
		0	1	1						Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Л», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29
		1	0	0						Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Л», «У»	наличие	да		п.6.5.5
		1	0	0						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «Л», «У»	наличие	да		п.6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения

Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида Петроградского района Санкт-Петербурга

Помещения, места обслуживания МПН в общественных зданиях

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0						Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Л», «У»	%	-	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0						Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	-	не менее 3,2	п.7.3.5
		1	0	0						Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	1,9	не менее 2,8	
		0	0	0						При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6
		0	1	1						Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Л», «У»	наличие	нет		п.6.5.4
		0	1	1						Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков.				

				соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Т»	соответствие	нет		
	0	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Т»	м	1,5-4,5		
	0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6
	0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		
4.1.3	Помещения для приема посетителей	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:	-		п.8.1.11, 8.7.3
		0	0	0	на одно рабочее место	-	12	
		0	0	0	на два рабочих места	-	18	
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек кас, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	-	Не более 0,85	п.8.1.7
		0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	-	Не менее 1,0	п.8.1.7

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстий для чип-карт, терминалов, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
		1	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	Не менее 0,4	
		1	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	Не более 0,8	п.5.4.2

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальных кабин в уборных и душевых)

	Название зоны (технического средства)			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
5.1	Универсальная кабина	1	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Т», «У»	%	5	5
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,30	Не менее 0,8
		1	1	1	Ширина кабины «К»	м	1,2	Не менее 1,65
		1	1	1	Глубина кабины «К»	м	1,2	Не менее 2,2

Размеры доступных в универсальных (специализированных) кабин могут изменяться

		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,77	Не менее 0,9	В зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		1	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Д», «У»	-	наружу	наружу	
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет	п. 6.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МП туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МП)	наличие	нет	п.6.5.1	
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	Не менее одной	п.6.3.4
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п.6.3.5
6. Автостоянки									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Муниципальное образование Петроградского района Санкт-Петербурга									
	Название зоны								
6.1	Индивидуальная автостоянка на участке около здания учреждения	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	-		п.5.2.5

+7 (921) 364-83-48

Телефон

Специалист по разработке проектов
Уд. № 7827 00073664
Заполнил Анкету:

Дубик Г. А.
ФИО

(подпись)

« 28 июля 2019 г.

Согласовано:

Заведующий ГБДОУ детский сад №77
комбинированного вида
Должность руководителя обследованного
объекта

Позднякова Э.В.
ФИО



« 25 июля 2019 г.