

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 74»
И.Ю.Пяттосва
« 9 » 04 / 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
Петрозаводского городского
округа – председатель
комитета социального
развития Администрации
Петрозаводского городского
округа
Р.Е.Ермоленко
« ____ » ____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ «Детский сад №74»
1.2. Адрес объекта г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов,13
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 528,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2200 кв.м
1.4. Год постройки здания 1953г., последнего капитального ремонта 1983г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2016 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно учредительных документов, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №74 «Лучик» (МДОУ «Детский сад № 74»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, дом 13

- 1.8. Основание для пользования объектом: договор ссуды недвижимого муниципального имущества Петрозаводского городского округа № 70 от 08.08.2013
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность : муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Петрозаводск, ул. Ленина д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* – нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность-- 100 детей и 20 работников МДОУ.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное сообщение транспорта – автобусы маршрут № 2 и № 5, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – остановка ул. Профсоюзов, 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* - нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* - визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет (незначительные примерно 20 градусов)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют. На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов в связи с тем, что ширина дверных проемов туалетных комнат менее 0,7 м, помещения, предназначенные для раздевания детей, составляют 10 кв.м., что затрудняет вход в помещения из-за наличия шкафов для детской одежды; имеются пороги превышающие 0,025м.; отсутствуют горизонтальные поручни; размеры туалетных кабинок 1х1,80; выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,6 м. от уровня пола; нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг; нет пандусов; нет кнопки вызова персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ограждение и входная зона нуждаются в капитальном

		ремонте
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не планируется _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность объекта для получения услуг для инвалидов (Г,С,У), частичная доступность для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
нет _____
(дата, наименование сайта, портала)

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
в сфере образования**

№№ п/п	1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения, которым оказываются услуги	Категории и инвалиды в	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации и инвалида (да, нет)	
1	МДОУ «Детский сад № 74»	Республика Карелия г.Петрозаводск, ул.Профсоюзов, д.13	4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей № 74 «Лучик»	Муниципальная	Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа	8	9	10	11	

3. Состояние доступности объекта		4. Управленческое решение							
№№ п/п	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на региональном сегменте раздела «Карта объектов»
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Б	ДЧ-И (с,г,у)	нуждается	ТСР	2017-2020гг	ДЧ-И (с,г,у)	2020г		2017г

¹указывается один из вариантов: доступность всех зон и помещений (далее - «А»), доступны специально выделенные участки и помещения (далее - «Б»)

² указывается: доступен полностью всем (далее - ДП-В); доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов) (далее - ДП-И) (категории инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У- инвалиды с умственной отсталостью); доступно условно (далее – ДУ); недоступно – (далее – ВНД)

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решением с техническими средствами реабилитации (далее – ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами.