

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область, Березовский район)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА"

628158, 2 микрорайон, д.9А, п. Приполярный,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область

Телефон/факс (34674)34-7-17,
Тел. 34-8-72, 34-7-15
E-mail: mbdou_skazka@mail.ru

«Утверждаю»
Заведующий МАДОУ детский сад «Сказка»
Н.Б.Бабаева
«14» 06 2020 г



АКТ № 01

испытания наружных пожарных лестниц на безопасную эксплуатацию

Наименование объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Сказка»

Место расположения объекта:

п. Приполярный, 2й мкрн., д. д «А», Березовский район, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Тюменская область.

Испытываемые конструкции:

Наружные пожарные лестницы

Характеристики, условия и средства испытания:

1. Двухэтажное здание капитального строения, металлические вертикальные наружные пожарные лестницы в количестве трех штук.
2. Условия проведения испытаний: светлое время суток
3. Средства испытаний: тросы, мешки с цементом
4. Нагрузка: 120 кг и 150 кг

5. Визуальный осмотр лестниц: произведен

Комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии:

- инженер Акатов Евгений Борисович

Члены комиссии:

- заведующий Бабаева Нурае Баласыевна
- заместитель заведующего по АХР Акатова Татьяна Анатольевна
- педагог-психолог Ахсанова Кристина Сергеевна
- инструктор по физической культуре Чиркина Виктория Анатольевна

в соответствии с п. 24 **ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, провела испытание трех наружных пожарных эвакуационных лестниц на прочность в эксплуатации, приложив нагрузку усилием 120 кг на обе поручни и нагрузку усилием 150 кг к ступенькам.

Продолжительность каждого испытания 10 минут.

Решение комиссии:

Наружные пожарные эвакуационные лестницы устойчивы, прочны, выдерживают приложенную нагрузку, безопасны и допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Евгений Акатов 86 17.06.2020г
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Члены комиссии:

Нурае Бабаева Т.А. 18.06.2020
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Кристина Ахсанова К.С. 17.06.2020г.
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Виктория Чиркина В.А. 17.06.2020г.
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)