

«Утверждаю»  
Заведующий МАДОУ детский сад «Сказка»  
Н.В. Бабаева  
Приказ № 120 от «17» 08 2020 г.



## **Инструкция по пожарной безопасности для работников пищеблока**

### **1. Общие требования по технике безопасности**

- 1.1. Настоящим инструкцией устанавливаются основные требования безопасности для сотрудников пищеблока Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» (далее ДОУ) в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (далее – Правила), нормативными документами по пожарной безопасности)
- 1.2. Сотрудники пищеблока ДОУ допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.3. Сотрудники ДОУ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
- 1.4. Двери помещений пищеблока при пребывании в них работников могут запираются лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.
- 1.5. Ответственным за пожарную безопасность являются повара ДОУ.
- 1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

### **2. Электроустановки**

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- 2.1. Использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- 2.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, электроустановочными изделиями;
- 2.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- 2.4. Пользоваться электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
- 2.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы

2.6. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

2.7. В случае, если при нахождении в ДОУ работник обнаружит характерные специфические запаха гари, дыма, жженой изоляции, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель или дежурный администратор, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

### **3. Требования безопасности во время работы.**

3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, отсоединить его от электросети.

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

– разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.);

– держаться за провод во время работы оборудования.

3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть.

3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

3.8. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети

### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении пожара на пищеблоке или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения с обязательным соблюдением мер личной безопасности. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

- 4.3. Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем руководителю ДОУ, а при невозможности – другому должностному лицу.
- 4.4. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями руководителя или должностного лица, заменяющего его.
- 4.5. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удастся, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облить водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.
- 4.6. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.
- 4.7. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные – 60-80 с, углекислотные – 25-45 с, порошковые – 10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара. Использовать воду для тушения – запрещается.
- 4.8. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.
- 4.9. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности пострадавшему необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.
- 4.10. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.
- 4.11. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь
- 4.12. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

## **5. Действия работников пищеблока по окончании работы**

- 5.1. Выключить из сети оборудование (во всех помещениях, независимо от назначения, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).
- 5.2. Привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_ Самуйлина А.А., повар  
\_\_\_\_\_ Грицай Ю.А., кухонный рабочий