

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, ул. Дарвина, д. 12

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по г. Зубцов и Зубцовскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 2 «а», тел. 8(48262)2-24-47

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 64 / 01 / 31**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**«Князьегорский детский сад»**

владельца собственности, имущества и т.п.)

« 17 » марта 20 13 г. проведено мероприятие по надзору Государственным

(должность, звание, фамилия,

инспектором г. Зубцов и Зубцовского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы  
**Григорьевым Иваном Викторовичем**

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Князьегорский**

детский сад" по адресу: Зубцовский район, п. Князьи Горы, ул. Центральная, д. 31.

совместно с заведующей Трофимовой Тamarой Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Строк устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Со второго этажа в здания устроить две наружные пожарные лестницы для эвакуации людей в случае пожара (Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, должна быть не менее расчетной или не менее 0.9 метра. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1(45 градусов); ширина поступи — как правило, не менее 25 см,	Основание: п. 33 ППР РФ, п. 5.21, 6.13 СНиП 21-01-97*.	03 июня 2014 г.	



	<i>a высота ступени — не более 22 см.)</i>			
2	На пути эвакуации людей из детской группы на первом этаже через основной эвакуационный выход на полу убрать отопительную трубу препятствующая свободной эвакуации людей в случае пожара.	Основание: п. 36 ППР РФ.	03 июня 2014 г.	
3	На первом этаже здания на дверях эвакуационных выходов установить устройства для самозакрывания дверей.	Основание: п. 62 ППР РФ.	03 июня 2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в

201 \_\_\_\_ года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения ОНД, Григорьев И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"14" 10 20 13 г.

Предписание для исполнения получил:

*[Подпись]*  
(подпись)

"14" октября 20 13 г.



*[Подпись]*  
(должность, фамилия, инициалы)



**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать заведующую МБДОУ «Князьегорский детский сад» Трофимову Тамару Ивановну виновным/ой в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему/ей наказание в виде административного штрафа в сумме

**3 000 (три тысячи) рублей**

2. Издержки по делу об административном правонарушении \_\_\_\_\_

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП)

В соответствии со ст. 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ, соответственно:

- физическими и должностными лицами – в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 либо в районный суд по месту рассмотрения;

- юридическим лицам или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 либо в Арбитражный суд в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, через отделения Сбербанка в местный бюджет с указанием следующих реквизитов:


**ИНН 6901072330, КПП 695001001 УФК по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области л/сч 04361788230), Счет: 40101810600000010005 в Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БИК банка 042809001, ОКТМО 28745000, КБК 14111628000016000140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении указанного срока, постановление будет направлено в течение десяти суток с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Срок предъявления настоящего постановления к принудительному исполнению – 2 (два) года со дня его вступления в законную силу. Срок приведения постановления о назначении административного наказания в исполнение – 2 (два) года со дня его вступления в законную силу.

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве  
(полное наименование)  
М.П.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

М.В. Коротаева  
(инициалы и фамилия)

Копию настоящего постановления получил \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

(фамилия и инициалы, подпись)

Копия настоящего постановления выслана по адресу

*Зубцовский р-н, с. Кшицы Торо,  
ул. Мещая, д. 24*