

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тверской области в г. Ржеве (территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве)  
ул. Грацинского, д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс 8-48232/2-12-28

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

обустранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

«11» ноября 2013 г.

г. Ржев

№ 558

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

Коротаяева Марина Вячеславовна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 599 от 30.10.2013 г. в отношении

**Грофимова Тамара Ивановна**, дата рождения **27.09.1956 г. р.**

место рождения: **д. Жилино, Осташковского района, Тверской области**

зарегистрированной по адресу: **Тверская обл., Zubцовский район, с. Князьи Горы, ул. Лесная, д. 27**

паспорт: **серия 2800 № 162569 выдан 30.11.2000 г. Zubцовским РОВД Тверской области**

место работы, должность: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Княжегорский детский сад, заведующая (приказ Администрации Княжегорского сельского округа №  
16-к от 16.05.1994 г.)**

по ч. 1 ст. 6.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ

У С Т А Н О В Л Е Н О :

При проведении плановой выездной проверки 22.10.2013 г. в 15 час. 00 мин. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Княжегорский детский сад, расположенного по адресу: Тверская область, Zubцовский район, Княжегорское сельское поселение, с. Князьи Горы, ул. Центральная, д. 31, на основании распоряжения заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве Якушевой Н.А. № 191 от 26.09.2013 г. обнаружены нарушения санитарного законодательства, а именно:

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:**

п. 5.2 – в раздевальной младшей группы на стене где вход имеется трещина, местами отстала покраска, местами на потолке отвалилась штукатурка общей площадью до 0,2 м<sup>2</sup>, нет возможности провести уборку влажным способом и дезинфекцию; в буфетной старшей группы на стене где установлен водонагреватель нет облицовочной плитки, штукатурки площадью 0,5 м; в буфетной младшей группы на стене имеется трещина до 2 м длиной, местами на стене и потолке отвалилась штукатурка общей площадью до 0,2 м<sup>2</sup>, нет возможности провести уборку влажным способом и дезинфекцию в этом месте;

п. 5.4 – потолок в туалетной и умывальной зонах старшей и младшей групп побелен, не окрашен влагостойкими материалами; в постирочной потолок не окрашен влагостойкими материалами;

п. 6.1 – на детских кроватях нарушена целостность поверхности, отстала облицовка, имеются трещины, нет возможности качественно проводить влажную уборку;

п. 4.21 – помещение медицинского кабинета отсутствует, хотя по проекту медицинский кабинет предусматривался;

п. 7.7 – в спальнях помещениях младшей и старшей групп оборудовано дежурное освещение, светильники не размещены в соответствии с требованиями к размещению источников искусственного освещения помещений дошкольных образовательных учреждений, не оборудовано общее равномерное освещение;

п. 7.1 – по результатам измерения искусственной освещенности в помещениях детского сада уровни искусственного освещения не соответствуют требованиям к искусственному освещению жилых и общественных зданий: в младшей группе в групповой точке № 6 (по эскизу) 179 лк, точка № 7 (по эскизу) 289 лк, точка № 8 (по эскизу) 293 лк (вместо допустимого гигиенического норматива > 400 лк); в младшей группе в раздевалке точка № 9 (по эскизу) 115 лк, точка № 10 (по эскизу) 128 лк (вместо допустимого гигиенического норматива > 400 лк); в старшей группе в групповой точке № 1 (по эскизу) 233 лк, точка № 2 (по эскизу) 190 лк, точка № 3 (по эскизу) 295 лк (вместо допустимого гигиенического норматива > 400 лк); в старшей группе в раздевалке точка № 4 (по эскизу) 147 лк, точка № 5 (по эскизу) 117 лк (вместо допустимого гигиенического норматива 300 лк);

п. 18.2.1 – одновременное однократное обследование всех детей в ДО на выявление инвазированных контагиозных гельминтозами не проводилось;

**СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»:**



п. 9.3 – 1 проба воды питьевого централизованного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана горячего цеха не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (превышается содержание железа в воде, по жесткости; протокол лабораторных исследований № Г.2283 от 24.10.2013 г. испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в г. Ржеве прилагается);  
что также является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  
ч. 1 ст. 6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей по соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ПРЕДЛАГАЮ:**

**Трофимовой Тамаре Ивановне**

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин, условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве по адресу: ул. Грацинского, д. 27, г. Ржев, 172381; тел. 2-12-28.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде штрафа.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области в г. Ржеве



*(Handwritten signature)*

(подпись)

Коротаяева М.В.  
(расшифровка подписи)