

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь ул. Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, Zubцовскому, Старицкому,
Оленинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ржев, ул. Калинина, д. 57а. тел. 8(48232) 2-05-26, ogpnrzhev@mail.ru.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 112 / 1 / 101

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Князьегорскому
дескому саду Zubцовского района Тверской области, в лице законного представителя-заведующей
МБДОУ Князьегорский детский сад Zubцовского района Тверской области Дараган Юлия Ви-
тальяевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ржевского, Zubцовского,
Старицкого, Оленинского районов Тверской области по пожарному надзору Крылова С.К.

(наименование органа ГПН)

№ 112 от "28" 08 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "14" 09 2017 г. по
11 ч 00 мин. "28" 09 2017 г. проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором Ржевского, Zubцовского, Старицкого, Оленинского районов по
пожарному надзору, дознавателем ОНД и ПР по Ржевскому, Zubцовскому, Старицкому, Оленин-
скому районам лейтенантом внутренней службы Юрченко Виталием Витальевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводивше-
го(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Князьегорского дет-
ского сада Zubцовского района Тверской области по адресу: с. Князьи Горы, ул. Центральная, д.
31, Князьегорское сельское поселение, Zubцовский район, Тверская область.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бований по- жарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается толь- ко выпол- нение)
1	2	3	4	5
Общие мероприятия				
1.	Вид нарушения: деревянные конст- рукции чердачного помещения кры- ши не обработаны огнезащитным составом Мероприятия по устранению: произ- вести обработку деревянных конст- рукций крыши огнезащитным соста- вом.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ)», утвержденные постановле- нием Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. п. 21	01.02.2018г. включительно	

2.	<u>Вид нарушения:</u> Световые табло «ВЫХОД» установлены в недостаточном <u>Мероприятия по устранению:</u> Установить световые табло «ВЫХОД» в необходимых местах	СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.5.3	01.02.2018г. включительно	
3.	<u>Вид нарушения:</u> Текст оповещения при срабатывании пожарной сигнализации не верен <u>Мероприятия по устранению:</u> Изменить текст оповещения	СП 2.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» табл. 2, п.1	28.11.2017г. включительно	
4.	<u>Вид нарушения:</u> Ступеньки эвакуационной лестницы со стороны улицы эвакуационного выхода младшей группы находятся в ненадлежащем состоянии и на ней отсутствуют перила <u>Мероприятия по устранению:</u> Привести ступеньки в надлежащее состояние и установить перила.	СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4	01.02.2018г. включительно	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в I квартале 2018 г

Государственный инспектор Ржевского, Зубцовского, Старицкого, Оленинского районов по пожарному надзору, дознаватель ОНД и ПРпо Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому, Оленинскому районам Юрченко Виталий Витальевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

“ 28 ” 09 20 17 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ Князьегорский детский сад Дараган Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 28 ” 09 20 17 г.