

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Учебный корпус

г. Владикавказ

«10» октября 2023 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** нежилое помещение (учебный корпус)
- 1.2. **Адрес объекта:** 362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, 69
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 3761,0 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,5 га
- 1.4. **Год постройки здания - 1970г., последнего капитального ремонта-** нет.
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего – ежегодно, капитального – при выделении средств из бюджета РСО-Алания.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. **Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Осетинский медицинский колледж»
- 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:** 362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 3. Павленко, 69; 8(8672) 546015; somk15.ru
- 1.8. **Основание для пользования объектом:** оперативное управление
- 1.9. **Форма собственности:** государственная
- 1.10. **Территориальная принадлежность:** региональная
- 1.11. **Вышестоящая организация (наименование):** Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
- 1.12. **Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:** 362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчинская, 3»А» 8(8672)403892, minzdravrso.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. **Сфера деятельности:** образование
- 2.2. **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** от 15 лет
- 2.3. **Форма оказания услуг:** на объекте,
- 2.4. **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)
- 2.5. **Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) –** 2450/2500 чел.
- 2.6. **Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида:** да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на маршрутном такси до остановки, далее пешком. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта (маршрутное такси № 3, 24, 35): 20 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная (наружная вывеска при входе в здание и электронное табло с бегущей строкой).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (съезды с тротуара, ступени). Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания с учетом СП 59.13330.2020

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

*Указывается один из вариантов:

А – доступность всех зон и помещений – универсальная;

Б – доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ – доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

ВНД – не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны)	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта и виды работ, необходимых для обеспечения доступности объекта услуг для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Рекомендации по адаптации объекта* и запланированные сроки выполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
	Текущий ремонт	Ступени на лестнице выделить контрастной маркировкой. Оборудовать предупредительные тактичные полосы и противоскользящим покрытием. Обозначить пути движение тактильным нескользящим покрытием. Нанести дорожную разметку на месте парковки для инвалидов.
2.	Вход (входы) в здание	
	Текущий ремонт	На наружной лестнице ступени выделить контрастной маркировкой. На всех дверях установить доводчики с задержкой закрывания. Привести пороги в соответствие.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
	Текущий ремонт	Установить поручни вдоль стен. На лестницах оборудовать предупредительные тактильные напольные знаки перед началом лестницы. Приобрести переносной пандус. На эвакуационных путях установить световые, звуковые, напольные, тактильные указатели эвакуации.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
	Текущий ремонт	В учебных классах и залах выделить универсальные специально выделенные места для инвалидов и МГН
5.	Санитарно-гигиенические помещения	
	Текущий ремонт	Установка крючков для костылей. Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	
	Индивидуальное решение с ТСП	Установка визуальных и тактильных указателей движения
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
	Текущий ремонт	Установка визуальных и тактильных указателей движения
8.	Все зоны и участки	
	Текущий ремонт	

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.