



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тверской области

**Торжокская межрайонная  
прокуратура**

ул. Луначарского, д. 10, г. Торжок,  
Тверская область, 172008

28.11.2022 № 32-2022

Врио директора муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 5  
имени героя Российской Федерации  
Клещенко Василя Петровича»

Ворониной Е.В.

ул. Мира, д. 30а, г. Торжок, Тверская  
область, 172001

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности, законодательства о здравоохранении, законодательства о противодействии экстремизму, законодательства об образовании в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени героя Российской Федерации Клещенко Василя Петровича» (далее по тексту Учреждение, МБОУ СОШ № 5).

В силу ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», одним из основных принципов охраны здоровья граждан является приоритет охраны здоровья детей.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательной организации во время образовательного процесса.

*в.г. № 109/22  
от 22.12.2022*

ТЖ (20) 002939

Торжокская межрайонная прокуратура  
Тверской области  
№ 32/Прдп318-22-20280040



Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий к условиям отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения представляет собой состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

Статьей 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, определены мероприятия, посредством которых обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Согласно ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Основные санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению устанавливаются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32 (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В свою очередь санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных



объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи устанавливаются санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

В нарушение указанных норм в деятельности МБОУ СОШ № 5, допущены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

в нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, не проведены обследования технического состояния вентиляции комплекса помещений для приготовления пищи, в т.ч. с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

в нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, на пищеблоке имеются ножи и приборы для приготовления блюд без маркировки;

в нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в складском помещении картофеля, моркови, лука на момент проведения обследования отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, на пищеблоке используются кастрюли с крышками имеющие механическое повреждение (вмятины, краевое замятия) для приготовления, изготовленные из алюминия;

в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 помещении пищеблока, в месте для приготовления дезинфекционных растворов, моющих и дезинфекционных средств, приготовление не осуществляется в оборудованном поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения;

в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь для туалетов хранится в помещении туалета для мальчиков 2-го этажа, доступ детей к которому не ограничен;

в нарушение п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, в помещении обеденного зала допускается эксплуатация табуреток и скамей с повреждениями покрытия и множественными дефектами что затрудняет обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

в нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, остекление окон левого лестничного марша имеет повреждения в виде трещин;

в нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 на 2 этаже санузел для мальчиков - три унитаза не оборудован сиденьем на унитаз, отсутствует мыло и полотенца, у одного унитаза отсутствует мусорное ведро, санузел для девочек - три унитаза не оборудованы сиденьями на унитазах, отсутствуют полотенца;

в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 30 учреждения используются люминесцентные лампы с разным световым излучением;

в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в помещении коридора 3 этажа, имеются дефекты отделки, на стене отслоение штукатурки, в связи с чем отделка



не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

в нарушение п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20, в помещении коридора 3 этажа, эксплуатируется светильник без предусмотренной конструкцией защитного кожуха-рассеивателя;

в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, полы в помещении пищеблока не имеют дефекты и повреждения, чем не затрудняется влажная обработка и дезинфекция;

в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, в музыкальном кабинете мебель (парты, столы и стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (цветовая маркировка не нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула);

в нарушение п. 2.9.1. СП 2.4.3648-20 медицинская помощь в образовательном учреждении не осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья - в кабинете для оказания первичной медико-санитарной помощи отсутствует мешок АМБУ.

Кроме того, в ходе проведения проверки, в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, также относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены правила противопожарного режима в РФ (далее Правила противопожарного режима в РФ), согласно которым устанавливаются требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, приказа МЧС N 806 от 18 ноября 2021 года «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к



содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», руководителем объекта обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальными программам с отрывом от производства не пройдено.

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11 Правил противопожарного режима в РФ, подп. 6.3.1 и таблицы Е.1 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст) руководителем учреждения не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», подп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, в помещении столовой огнетушитель ОУ-3 у электрощитовой находится вне зоны доступа (свободный проход ограничен столами для раздачи готовой пищевой продукции);

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 36 Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего мобильные средства пожаротушения (огнетушители ОУ-3) в помещении столовой у электрощитовой;

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ на дверях, отделяющих правую лестничную клетку 3 этажа от общего коридора (пути эвакуации), устройство, предназначенное для самозакрывания двери, находится в неисправном состоянии;

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, подп. 6.2.6 и таблицы Л.1 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст) направляющая стрелка используется без других эвакуационных знаков для указания направления движения, при искусственном освещении, без аварийного освещения, не имеет фосфоресцирующего покрытия

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», подп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в



РФ в помещении лестничного марша 3-го этажа центральной лестницы допускается эксплуатация светильников со снятым колпаком, предусмотренной конструкцией;

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15 Правил противопожарного режима в РФ не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения стен инженерными коммуникациями (система вентиляции между помещениями мясного цеха и горячего цеха пищеблока);

в нарушение ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ в противопожарной преграде (стене) между помещениями пищеблока (кухонной мойки и коридора) сквозное отверстие не заделано негорючим материалом, чем не обеспечено препятствование распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», подп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ в помещении кабинета директора 2 (две) электрические розетки открытого типа закреплены на горючем (деревянном) основании, предел огнестойкости которых, ниже эксплуатируемой электропроводки;

в нарушение ч. 1 ст. 81, ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), п. 1.5 РД 25.883-88 «Руководящий документ «Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения» утвержденных Главным научно-техническим управлением Минприбора СССР от 01.01.1989, замеров уровня шума системы оповещения и эвакуации людей не производится, (на момент проверки актов периодического замера уровня шума не представлено);

в нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в РФ и п. 4.3.6. «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179, ежеквартальная проверка огнетушителей с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не осуществляется.

Также, в ходе проведения проверки, в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены нарушения требований в области антитеррористического законодательства.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) одним из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина.



В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона № 35-ФЗ противодействие терроризму представляет собой деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Пунктом 6 статьи 3 Федерального закона № 35-ФЗ определено, что антитеррористическая защищенность объекта (территории) – это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В силу пункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее Требования).

Данные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий (далее - объекты спорта), включая проведение категорирования объектов спорта, осуществление контроля за выполнением настоящих требований и разработку паспорта безопасности объектов спорта.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителя юридического лица, являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании, или физическое лицо, являющееся собственником объекта спорта или использующее его на ином законном основании (пункт 5 Требований).

По результатам проведенного обследования и категорирования территорий и зданий МБОУ СОШ № 5 по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 30а, присвоены 3 категория опасности.

В соответствии с подп. «г» п. 21 Требований минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается в том числе посредством проведения учений,



тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

Согласно утвержденного руководителем образовательной организации плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму предусмотрено ежеквартальное проведение учений по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

Проверкой установлено, что в 3 квартале 2022 года учения Учреждением не проведены, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении положений, закрепленных подп. «г» п. 21 Требований в учреждении.

В нарушение подп. «б, в» п. 23 Требований не прижимаются меры по своевременному выявлению фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории); не обеспечена подготовка должностных лиц и персонала объектов (территорий) Учреждения по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Локальные акты учреждением в данной сфере не разрабатывались, иные организационные мероприятия не проводились.

В соответствии с п. 19 Требований выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается в том числе путем поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий).

Согласно подп. «а» п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 Требований, осуществляется оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации.

Согласно п. 30 Требований система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

В нарушение указанных норм на момент проверки из 9 камер системы видеонаблюдения МБОУ СОШ № 5 в работоспособном состоянии находились лишь 3 камеры, что препятствует обеспечению надлежащей антитеррористической защищенности территории и здания Учреждения.



Согласно положений подп. «а» п 24. Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются мероприятия по организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Директором МБОУ СОШ № 5 утвержден План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

В тоже время указанным планом предусмотрено мероприятие о ежеквартальном уточнении адреса мест нахождения УФСБ России по Тверской области, УМВД России по г. Торжок и ОВО по г. Торжок – Филиала «УВО ВНГ России по Тверской области», что свидетельствует о формальном исполнении вышеуказанных требований.

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены нарушения требований законодательства о противодействии экстремизму.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» предусмотрено, что противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Положениями ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Установлено, что в МБОУ СОШ № 5 организация работы по профилактике экстремизма осуществляется ненадлежащим образом.

Организационные меры для исключения фактов нахождения и поступления в библиотеку образовательного учреждения материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов не принимаются, а именно не проводится сверка фонда библиотеки учреждения со списком, размещенным на интернет сайте Министерства юстиции РФ.

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены следующие нарушения требований законодательства в области законодательства о социальной защите инвалидов, об охране здоровья граждан:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в том числе условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них.

Параметры доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения указаны в Своде правил СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр).

В соответствии с пунктами 6.1.1 и 6.2.8. СП 59.13330.2020 в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. В жилом многоквартирном здании доступными должны быть все подъезды.

При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой согласно требованиям СП 118.13330.

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены следующие нарушения требований законодательства в области законодательства о социальной защите инвалидов, об охране здоровья граждан.

В нарушение п.п. 6.1.1 и 6.2.8 СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр) (ред. от 31.05.2022) входов оборудованных для маломобильных групп не имеется.

Также, в ходе проведения проверки, в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены нарушения требований законодательства в области здравоохранения.

В соответствии п. 1 ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают условия оказания медицинской помощи несовершеннолетним, включая определение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях.



Согласно п. 7 и п. 9 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (далее Приказ Минздрава России № 822н) в структуре отделения медицинской помощи обучающимся предусматривается медицинский блок, который размещается в помещениях образовательной организации, и помещения, должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности.

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены следующие нарушения требований законодательства в области здравоохранения:

В нарушение требований приложения № 3 к Приказу Минздрава России № 822н кабинет для оказания первичной медико-санитарной помощи, в здании Учреждения, не укомплектован мешком АМБУ.

Кроме того, в ходе проведения проверки, в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены нарушения требований законодательства в области отходов производства и потребления.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

В силу ч. 2 ст. 51 Закона № 7-ФЗ запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, на почву, а также размещение отходов I-IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых зонах и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека, и др.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Согласно ст. 13.4 Закона № 89-ФЗ накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации. Накопление отходов может осуществляться путем их отдельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (отдельное накопление).

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 5, выявлены следующие нарушения требований законодательства в области отходов производства и потребления:



в нарушение требований п. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в образовательной организации накопление и хранение ламп ртутных, люминесцентных, утративших потребительские свойства (код 4 71 101 01 52 1 и относящихся к отходам 1-го класса опасности), не обеспечивает безопасные условия и способы накопления и хранения для окружающей среды и для здоровья населения (не определено место для хранения разбитых и поврежденных люминесцентных ламп).

Причинами выявленных нарушений закона является ненадлежащее исполнение работниками МБОУ СОШ № 5 требований законодательства в анализируемых сферах правоотношений и затрагивает непосредственно права несовершеннолетних на безопасный отдых, оздоровление и образование, своих должностных обязанностей, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства Учреждения за деятельностью подчиненных работников.

Принципами государственной политики в интересах детей, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» являются законодательное обеспечение прав ребенка; поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.

Законодательно установленная ответственность должностных лиц за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является гарантией соблюдения указанных прав и интересов.

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, имеет право применить к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

Характер допущенных нарушений обуславливает необходимость применением мер дисциплинарного характера к лицам их допустившим.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 22, 27, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,



## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении сообщить в Торжокскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах принятых мер при рассмотрении представления сообщить Торжокскому межрайонному прокурору в письменной форме в установленный законом месячный срок.

4. В случае применения мер дисциплинарного взыскания предоставить копию приказа о его наложении.

Межрайонный прокурор

советник юстиции

Д.Г. Гудков

