

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
Дом детского творчества

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании МБУ ДО Дом детского творчества и на прилегающей к нему территории.

1.2. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п. 2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, с изменениями на 21 мая 2021 года), требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 1 января 2022 года.

1.3. Положение настоящей Инструкции разработано на основе требований Правил противопожарного режима в РФ и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.

1.4. Настоящая инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации обучающихся и сотрудников из здания при пожаре.

1.5. С планом и порядком эвакуации, данной инструкцией о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара, распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь персонал МБУ ДО ДДТ под роспись

1.6. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем противопожарного инструктажа, а также по программам дополнительного профессионального образования или путем прохождения пожарно-технического минимума.

1.7. Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктажи в учреждении проводятся лицом ответственным за пожарную безопасность.

1.8. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность согласно действующему законодательству РФ.

II. Требования к зданию, помещениям и территории

2.1. При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:

а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

г) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения

мероприятия или при усилении ветра, костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

2.2. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

2.3. В здании запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

2.4. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

2.5. К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры).

2.6. Запрещено: курение и пользование открытым огнем в здании и на территории учреждения!

2.7. Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.8. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей директор учреждения обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц;

III. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов

3.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей.

3.3. Допустимое (предельное, проектное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании 87 человек

первый этаж – 33 человек

второй этаж – 38 человек

спортзал - 16 человек

IV. Требования к эксплуатации электроустановок

4.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.2. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

V. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

5.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

VI. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

6.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

6.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

6.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

6.4. Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000 В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

6.5. Углекислотные огнетушители

Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е).

Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

6.6. Пожарный кран

Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для использования пожарного крана необходимо:

- открыть пожарный шкаф;
- выполнить полное развёртывание пожарного рукава с пожарным стволом;
- открыть вентиль клапана пожарного крана и приступить к тушению пожара.

VII. Соблюдение пожарной безопасности работниками

7.1. Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

7.2. Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

7.3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или последний работник, уходящий из помещения по окончании рабочего дня, обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

7.4. Лицом, ответственным за пожарную безопасность здания, является Ефремова А.В.

VIII. Действия работников здания при возникновении пожара

8.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщавшего информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона), 8 (84731) 9-14-51, 8 (84731) 9-20-28, сообщить о пожаре руководителю учреждения (либо лицу его замещающему);
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- все работы в данном помещении должны быть прекращены

8.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство – и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремову А.В. (либо лицо его замещающее),
- организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз, ПДО;

- обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре) - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз;
- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз, рабочий;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз, рабочий, методисты, ПДО, УСП;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара и собрать данные об эвакуированных людях - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз, методисты, ПДО;
- оказание первой помощи пострадавшим выполняется (организуется) - завхоз, методисты, педагоги дополнительного образования;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей - завхоз, рабочий, педагоги дополнительного образования, УСП, дворник;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - завхоз, рабочий.
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз, рабочий;
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз, рабочий, УСП;
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития - и.о. директора МБУ ДО ДДТ Ефремова А.В. (либо лицо его замещающее), завхоз;

IX. Проведение эвакуации людей в случае пожара

9.1. Ответственными за эвакуацию людей (по этажам или зонам объекта) являются:

- 1 этаж – (Ефремова А.В. - и.о. директора, (либо лицо его замещающее), методисты, ПДО, УСП);
- 2 этаж – (Линник Н.И., методист, ПДО, рабочий);
- спортзал – (Анбушинов М.Ю., ПДО), рабочий, УСП.

9.2. Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;

- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

9.3. В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара должны:

- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона), а также службу охраны объекта по тел: 8 (84731) 9-14-51, 8 (84731) 9-20-28;

- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);

- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;

- сообщить людям, находящимся в зоне ответственности, о местах нахождения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (если таковые имеются на объекте). В случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения дать команду на применение данных средств;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

9.4. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;

- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Дополнительные указания по проведению эвакуации

Этаж (место) эвакуации	Порядок проведения эвакуации (в дневное время)	Порядок проведения эвакуации (в ночное время)
1 этаж	Прекратить работу, привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя; вызвать пожарную охрану тел 01, 010, 112 и поставить в известность вышестоящее руководство, принять меры по эвакуации людей, в зависимости от источника возгорания, в соответствии с планом эвакуации 1 этажа или (каб. 1-5 через основной вход; каб. 6-10 через запасной выход), при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью принять меры по тушению пожара в начальной стадии. Обеспечить встречу машины. ПДО проводят сверку детей эвакуированных из здания, дети размещаются в 3-м корпусе МКОУ ГСОШ № 1 им. Г. Лазарева (ул.	Прекратить работу вызвать пожарную охрану тел 01, 010, 112. и поставить в известность вышестоящее руководство, эвакуироваться в соответствии с планом эвакуации; при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью принять меры по тушению пожара в начальной

	Ленина 7)	стадии. Обеспечить встречу пожарной машины.
2 этаж	Прекратить работу, привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя; вызвать пожарную охрану тел 01, 010, 112 и поставить в известность вышестоящее руководство, принять меры по эвакуации людей, в зависимости от источника возгорания, в соответствии с планом эвакуации 2 этажа или (каб. 10, 11 по лестнице через запасной выход; каб. 12-15 через пожарную лестницу), при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью принять меры по тушению пожара в начальной стадии. ПДО проводят сверку детей эвакуированных из здания, дети размещаются в 3-м корпусе МКОУ ГСОШ № 1 им. Г. Лазарева (ул. Ленина, 7)	
Спортзал ул. Ленина, 7	Прекратить работу, привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя; вызвать пожарную охрану тел 01, 010, 112 и поставить в известность вышестоящее руководство, принять меры по эвакуации людей, в зависимости от источника возгорания, в соответствии с планом эвакуации при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью принять меры по тушению пожара в начальной стадии. Обеспечить встречу пожарной машины. ПДО проводят сверку детей эвакуированных из здания, дети размещаются в главном корпусе ул. Садовая, 1	

**Регламент
технического обслуживания системы противопожарной защиты
«Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей
о пожаре и управления эвакуацией
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Дом детского творчества**

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает требования к техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, введенных в эксплуатацию в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества (далее - АПС и СОУЭ).

1.2. Регламент составлен в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС и СОУЭ.

2. Перечень профилактических и регламентных работ в рамках технического обслуживания

2.1 Перечень и периодичность работ по обслуживанию АПС

№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания
1	Внешний осмотр установок и составных частей систем (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации, световых и звуковых оповещателей, речевого оповещения) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.	1 раз в месяц
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличии пломб на приемно-контрольных приборах	1 раз в месяц
3	Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	1 раз в месяц
4	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.)	1 раз в месяц
5	Профилактические работы выявление и устранение причин ложных срабатываний	Не менее 2 раз в месяц
6	Устранение неисправностей	По мере необходимости
7	Проверка работоспособности системы в целом (комплексно)	Не менее 2 раз в месяц
8	Ведение документации по техническому обслуживанию	ежемесячно
9	Замена аккумуляторных батарей	По мере необходимости
10	Обслуживание световой и звуковой сигнализации	ежемесячно
11	Разработка оперативных инструкций для персонала по работе с оборудованием пожарной сигнализации	Единожды, при заключении контракта на техническое обслуживание
12	Обслуживание и поддержание работоспособности составных частей системы пожарной сигнализации	ежемесячно
13	Наладка и проверка работоспособности систем после восстановительно-ремонтных работ в учреждении	По требованию заказчика
14	Составление протоколов, актов по результатам проверок, измерений и наладочных работ	По мере необходимости
15	Техническое освидетельствование системы АПС	Согласно эксплуатационной документации

**2.2. Перечень мероприятий по обеспечению функционирования элементов
ПАК «Стрелец-Мониторинг»**

№ п/п	Вид услуг	Периодичность
1	Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, механических повреждений, запыленности и загрязнения.	1 раз в месяц
2	Проверка наличия и целостности пломб, прочности монтажа	1 раз в месяц
3	Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем	1 раз в месяц
4	Проверка клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой	1 раз в месяц
5	Проверка соответствия номиналу и исправность предохранителей	1 раз в месяц
6	Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами	1 раз в месяц
7	Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи	1 раз в месяц
8	Измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания. В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным – проведение работ по их зарядке или замене	1 раз в месяц
9	Замена аккумуляторных батарей	По мере необходимости
10	Проверка качества радиоканала, уровня связи с пультовым оборудованием, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи, в том числе с учетом информации полученной на основании анализа работы оборудования в предыдущий период	1 раз в месяц
11	Проверка работоспособности «Тревожных кнопок», путем имитации сигнала «Охранная тревога», с контролем прохождения сигнала в службу (систему) по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	1 раз в месяц
12	Проверка качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи, через Центр технического мониторинга	Круглосуточно

1.3. Перечень мероприятий по техническому обслуживанию

1.4. системы автономного оповещения

№ п/п	Вид технического обслуживания	Содержание технического обслуживания	Периодичность технического обслуживания
1	Внешний осмотр	Осмотр всех составных частей системы и выявление неисправностей по техническому состоянию.	Ежемесячно
2	Проверка работы	Проверка работоспособности системы.	Ежемесячно
3	Профилактическое обслуживание	Профилактическое обслуживание системы (очистка от загрязнений наружных и внутренних поверхностей оборудования системы и проверка надёжности крепления, проверка состояния внешних монтажных проводов и контактных соединений, оповещателей, пайка, замена неисправных элементов систем.	Один раз в квартал
4	Устранение неисправностей, выявленных по заявкам Заказчиком	Устранение выявленных неисправностей системы.	В течение 24 часов с момента поступления заявки

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА В МБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

№	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Исполнитель
Часть 1			
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара (возгорания) необходимо немедленно вызвать пожарную помощь, позвонить в пожарную часть по телефону 01, 110, 112 . Телефон находится в кабинете методиста Дать сигнал о пожаре по системе оповещения людей о немедленной эвакуации, поставить в известность руководителя, приступить к ликвидации очага возгорания.	Тот, кто обнаружил
1.1.	Встреча спецтранспорта (машин пожарной части)	Встречающий обязан проводить прибывших сотрудников пожарной части к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить где и что горит, угрожает ли детям опасность	
2.	Подготовка к эвакуации	Во всех объединениях прекратить занятия, остановить работу, определить наиболее	И.о. директора МБУ ДО ДДТ

		безопасные пути эвакуации людей с учетом сложившейся обстановки. Спокойно, без паники детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам.	Трофименко С.В. Методист- Линник Н.И., Глазев А.Н. Анбушинов М.Ю. ПДО, завхоз, рабочий, дворник, УСП.
3.	Эвакуация людей из здания.	Все дети, работники должны быть эвакуированы наружу через коридоры и эвакуационные лестницы, выходы немедленно, при угрозе жизни организовать спасение имеющимися силами и средствами.	
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием	Выполнить проверку наличия детей и работников, по имеющимся спискам, по журналам. Организовать проверку помещений, чтобы исключить возможность нахождения людей.	
5.	Пункты размещения эвакуированных людей.	В дневное время дети и сотрудники размещаются (с учетом сложившейся обстановки) в здании МКОУ «Городовиковская СОШ №1 им. Г. Лазарева», расположенного на ул. Ленина, 7 или ул. Садовая, 1	
Часть 2			
6.	Тушение пожара	По возможности обесточить помещение. Тушение пожара организуется немедленно, осуществляется ликвидация очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения, организовать освобождение подъездов к зданию пожарных машин.	ПДО, завхоз рабочий, дворник, УСП
Часть 3			
7.	Эвакуация имущества проводится после эвакуации людей	В первую очередь эвакуируются документы и ценное имущество из кабинета директора, методиста, других кабинетов. Найти место для складирования и организовать его охрану.	

Примечание: руководство по исполнению инструкции возлагается на директора МБУ ДО ДДТ либо лицо его замещающее.