

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия

(наименование территориального органа МЧС России)

358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249 т.(84722) 22443 ф.(84722) 22437 E-mail: gps01@elista.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по Яшалтинскому и Городовиковскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по РК

(наименование органа государственного надзора)

г.Городовиковск, ул. Монтажная, 5, тел. (84731) 92028, E-mail: gorodovikovsk_ond@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Малыш»,
заведующей Болотовой Елене Тагировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Яшалтинского и
Городовиковского районов по пожарному надзору Емгельдинова М.А. №2 от 09.01.2020 года, ст.
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 час. 00 мин. 23 января 2020 года по 12 час. 00 мин. 23 января 2020 года проведена проверка

Заместителем начальника ОНДиПР по Яшалтинскому и Городовиковскому районам
Емгельдиновым Мингияном Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ д/с «Малыш», по адресу: РК, г.Городовиковск, 2 мкр, д.12 «а»
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МКДОУ Болотовой Е.Т.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Заключить договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации с учетом технической документации завода-изготовителя, и сроками выполнения ремонтных работ	п.63 ППР в РФ	23.04.2020	
2	Заключить договор на техническое обслуживание системы дублирования автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников организации с учетом технической документации завода-изготовителя, и сроками выполнения ремонтных работ	п.63 ППР в РФ	23.04.2020	
3	Предусмотреть строительство или установку источника наружного противопожарного водоснабжения (в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренних и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные)	ч.1 ст.62 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.04.2020	
4	В помещениях учреждения установить (вывесить) таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	п.6 ППР в РФ	23.04.2020	
5	Имеющиеся огнетушители (в коридоре 2 этажа) вывесить на высоте не более 1,5 метра (огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола)	п.480 ППР в РФ; п.4.2.7 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации	23.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2020 г.

(квартал, месяц).


Заместитель начальника ОНДиПР по
Япалтинскому и Городовиковскому районам
Емгельдинов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» января 2020г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МКДОУ д/с «Малыш» Болотова Е.Т.

(должность, фамилия, инициалы)

«23» января 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(84722)99999