

Городовиковск района
Муниципальн шанһа
сурһулин дошкольн
учреждень бичкудин сад
«Малыш»



Городовиковский район
Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Малыш»

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, 2 микрорайон. д.12 «а»
(8-847-31-91-7-91 malysh.detskiisad@yandex.ru)

Иск. №6 от 03.02.2020г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад

«Малыш»

ОГРН 1020900517347

ИНН 8901003411


03.02.2020

Заместителю начальника
ОНД и ПР по
Яшалтинскому
и Городовиковским
районам
Емгельдинову М.А.

В ответ на Ваше Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 5/1 – 2020/4 от 28.01.2020 г. администрацией МКДОУ детский сад «Малыш», расположенного по адресу: РК, г.Городовиковск, 2 микрорайон 12 «а» в целях устранения условий и причин способствующих выявленным нарушениям приняты следующие меры по устранению нарушений:


1. Заключён договор на техническое обслуживание автоматической пожарной системы с ВДПО г. Сальск/Договор №24 от 24.01.2020
2. Заключён договор на техническое обслуживание системы дублирования автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников организации с ООО «Служба пожарного мониторинга 08»/Договор №911 от 03.02.2020/
3. Подана заявка в МУП «Благоустройство» на установку источника наружного противопожарного водоснабжения

Заведующий МКДОУ детский сад «Малыш»



Н.Т. Болотова

Городовиковск района
Муниципальн шанна
сурпулин дошкольн
учреждень бичкдудин сад
«Малыш»



Городовиковский район
Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Малыш»

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, 2 микрорайон. д.12 « а »
(8-847-31-91-7-91 malysh.detskiisad@yandex.ru)

Иск. №7 от 03.02.2020г.

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
детский сад
«Малыш»


Заместителю начальника
ОНД и ПР по
Яшалтинскому
и Городовиковским
районам
Емгельдинову М.А.

СЗ 02 00

В ответ на Ваше Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 5/2 – 2020/4 от 28.01.2020 г. администрацией МКДОУ детский сад «Малыш», расположенного по адресу: РК, г.Городовиковск, 2 микрорайон 12 «а» в целях устранения условий и причин способствующих выявленным нарушениям приняты следующие меры по устранению нарушений:

1. В помещении учреждения размещена табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны
2. Огнетушители в коридоре второго этажа расположены в соответствии с требованиями к эксплуатации. На высоте не более 1,5 м

Заведующий МКДОУ детский сад «Малыш»



В.Т. Болотова