



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9,  
"телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
e-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 73-02-32, факс 73-02-41,  
тел. доверия 79-99-99, e-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам  
пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33, тел. 33-89-1, факс 33-89-1,  
тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn\_muez@10.mchs.gov.ru

#### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 34

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

«25» января 2022 г.

пгт. Муезерский

Я, государственный инспектор по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам по пожарному надзору, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Обухов Владислав Леонидович (186960, Республика Карелия, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33, тел.: 33-89-1, e-mail: gpn\_muez@10.mchs.gov.ru телефон доверия: 79-99-99) рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица, заведующей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 п. Муезерский Романовой Олеси Сергеевны

#### УСТАНОВИЛ:

25 ноября 2021 г. помощником прокурора Муезерского района юристом 1 класса Казанцевым Д.В. в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» с участием дознавателя ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Обуховым В.Л. была проведена проверка соблюдения обязательных требований в области

пожарной безопасности в здании детского сада Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 п. Муезерский (далее по тексту – МКДОУ детский сад № 1 п. Муезерский), расположенного по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 37а.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Обязательное требование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования, несоблюдение (нереализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, несоблюдение требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, неисполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки
1	2	3
1	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.10 – В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.
2	Работы проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не внесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 - ...Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты...
3	На объекте защиты не отражается учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 60 - ...Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
4	Наружная пожарная лестница находится в неисправном состоянии.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 17 – 17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных

	пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
--	--

Постановлением № 34 от 30.11.2021 г., государственным инспектором по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Республики Карелия по пожарному надзору, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия лейтенантом внутренней службы Обуховым Владиславом Леонидовичем Государственное должностное лицо, заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 п. Муезерский Романова Олеся Сергеевна за нарушения требований пожарной безопасности была привлечена к административной ответственности.

Совершению данного административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

1. Недостаточное знание требований нормативных документов по пожарной безопасности;
2. Отсутствие должного финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте;

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязываю заведующую Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 п. Муезерский Романову Олеся Сергеевну

(наименование юридического лица, органа, должность руководителя, соответствующее должностное лицо, в чей адрес вносится представление, и в чьи полномочия входит принятие мер по устранению причин и условий административного правонарушения)

рассмотреть данное представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для

осуществления этим органом (должностным лицом), его законной деятельности, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор  
по г. Костомукша, Калевальскому и  
Муезерскому районам по пожарному надзору,  
Дознаватель отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Костомукша,  
Калевальскому и Муезерскому районам  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Карелия



В.Л. Обухов

Представление получил(а):

Заведующая секцией Раша Рашаева С.Е.