



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9,
"телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
e-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 73-02-32, факс 73-02-41,
тел. доверия 79-99-99, e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам
пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33, тел. 33-89-1, факс 33-89-1,
тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_muez@10.mchs.gov.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 33
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«25» января 2022 г.

пгт. Муезерский

Я, государственный инспектор по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам по пожарному надзору, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Обухов Владислав Леонидович (186960, Республика Карелия, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33, тел.: 33-89-1, e-mail: gpn_muez@10.mchs.gov.ru телефон доверия: 79-99-99) рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица, заведующей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 п. Муезерский Котовой Наталье Николаевне

УСТАНОВИЛ:

25 ноября 2021 г. помощником прокурора Муезерского района юристом 1 класса Казанцевым Д.В. в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» с участием дознавателя ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Обуховым В.Л. была проведена проверка соблюдения обязательных требований в области

пожарной безопасности в здании детского сада Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 п. Муезерский (далее по тексту – МКДОУ детский сад № 2 п. Муезерский), расположенного по адресу: Республика Карелия, Муезерский район, пгт. Муезерский, ул. Лесная, д. 3.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Обязательное требование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования, несоблюдение (нереализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, несоблюдение требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, неисполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки
1	2	3
1	К работе в котельной допущены лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 79. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
2	В помещении котельной используется огнетушитель с истекшим сроком перезарядки. Учет периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
3	Допускается хранение и сушка горючих материалов вблизи котлов.	Правила – противопожарного режима в Российской Федерации п. 79. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках;

4	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенных на путях эвакуации из помещения котельной открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.22 Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.
5	В бытовке помещения котельной отсутствует система пожарной безопасности	ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539, табл. 3, п. 40
6	На входной двери помещения котельной с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте отсутствуют обозначения о категории по взрывоопасной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Постановлением № 33 от 30.11.2021 г., государственным инспектором по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам Республики Карелия по пожарному надзору, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия лейтенантом внутренней службы Обуховым Владиславом Леонидовичем Государственное должностное лицо, заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 п. Муезерский Котова Наталья Николаевна за нарушения требований пожарной безопасности была привлечена к административной ответственности.

Совершению данного административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

1. Недостаточное знание требований нормативных документов по пожарной безопасности;

2. Отсутствие должного финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте;

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязываю заведующую Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 п. Муезерский Котову Наталью Николаевну

(наименование юридического лица, органа, должность руководителя, соответствующее должностное лицо, в чей адрес вносится представление, и в чьи полномочия входит принятие мер по устранению причин и условий административного правонарушения)

рассмотреть данное представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом), его законной деятельности, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
по г. Костомукша, Калевальскому и
Муезерскому районам по пожарному надзору,
Дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Костомукша,
Калевальскому и Муезерскому районам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия



В.Л. Обухов

Представление получил(а):
