



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-60, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

"25" января 2019 г.
(дата составления)

г.Азов
(место составления)

Мной, начальником Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Никифоровым С.И., служебное удостоверение ТО № 08-0188, действительно до 31.12.2020г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение № и дата выдачи служебного удостоверения)
в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 «Ручеек» ИНН 6101001682, ОГРН 1156196074275

адрес юридический: 346770, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с.Кагальник, ул. Советская,69, А

адрес фактический: 346770, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с.Кагальник, ул. Советская,69, А тел./факс 8(86342) 39-6-18

Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений: выявленных в ходе плановой выездной проверки
в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
45 «Ручеек» ИНН 6101001682, ОГРН 1156196074275

адрес юридический: 346770, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с.Кагальник, ул. Советская,69, А

адрес фактический: 346770, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с.Кагальник, ул. Советская,69, А тел./факс 8(86342) 39-6-18, на основании распоряжения № 25/Р от

11.01.2018 г. в период времени с 8-00 часов 21.01.2019 по 17-00 часов 25.01.2019 г а именно:

1. Отсутствуют на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. Отсутствует с внутренней стороны (например, на дверцах) однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание п.2.12.5 ПТЭЭП

2. Отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений п.1.8.9 ПТЭЭП
 3. Отсутствуют бирки на КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки, напряжение, сечение, номер или наименование линии, дата монтажа п.2.4.5 ПТЭЭП
 4. Не вывешены однолинейные схемы в РУ п.1.8.9 ПТЭЭП
 5. Открыто проложенный заземляющий проводник не предохранен от коррозии и не окрашен в черный цвет (ВРУ-0,4 кВ) п. 2.2.7 ПТЭЭП
 6. Отсутствует отличие светильников рабочего освещения от светильников аварийного освещения (ВРУ 0,4 кВ)
- (установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.
 Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(Должность лица, вынесшего представление)

Никифоров С.И.

(фамилия, инициалы)

М.П.



(подпись)

25.01.2019г.

(дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)