



Российская Федерация
Администрация Азовского района
Ростовской области
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №45
«Ручеек»
(МБДОУ № 45 «Ручеек»)
346770, Ростовская область,
Азовский р-н, с.Кагальник,
ул. Советская, 69 А.
ОКПО 27220630,
ИНН 6101001682, КПП 610101001,
тел./факс 8 (86342) 39-6-18
E-mail: rucheeek45@yandex.ru
от 15.02.2019г. № 8
на № _____ от _____

И.о. руководителя Северо-Кавказского
управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Сергееву В.И.
г.Ростов-на-Дону
ул.Селиванова, 66

rnd@sevkav.gosnadzor.ru

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

МБДОУ №45 «Ручеек» направляет в Ваш адрес информацию о том, что согласно представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 25.01.2019 г. в учреждении приняты меры по устранению нарушений, выявленных актом проверки от 25.01.2019 г. № 32-04/20:

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1	Отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений	Утверждена однолинейная схема электрических соединений
2	На дверях и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не читаются надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях РУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. Отсутствуют надписи на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений, указывающие номиналь-	На дверях и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях РУ вывешены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.

отправлено 18.02.19 6-11-36

	ный ток плавкой вставки.	На предохранительных щитках сделаны надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.
3	Не вывешены однолинейные схемы в РУ	Вывешены однолинейные схемы в РУ
4	Отсутствуют бирки на КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки, напряжение, сечение, номер или наименование линии, дата монтажа	Установлены бирки на КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки, напряжение, сечение, номер или наименование линии, дата монтажа
5	Открыто проложенный заземляющий проводник не защищен от коррозии и не окрашен в черный цвет	Открыто проложенный заземляющий проводник защищен от коррозии путем окрашивания в черный цвет
6	Отсутствует отличие светильников рабочего освещения от светильников аварийного освещения	Промаркированы светильники аварийного освещения

Заведующий МБДОУ № 45

«Ручеек»



Л.Г.Воронцова