

**Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 9»**

188760, Ленинградская область, город Приозерск, улица
Гоголя, дом 36

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2016 год

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ
Мельникова М.В.
«17» ноября 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9».
- 1.2. Адрес объекта: 188760, Ленинградская область, город Приозерск, улица Гоголя, дом 36.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2373.3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6229 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1991, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2016 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188760, Ленинградская область, город Приозерск, улица Гоголя, дом 36.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188760 Ленинградская область, город Приозерск, улица Маяковского, дом 36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предоставление образовательных услуг.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 274 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ-И (Г, У), ВНД-И (С, О, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (У), ВНД-И (Г, С, О, К)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (О), ВНД-И (У, Г, К, С)</i>

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)
---	---	---------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов не менее двух человек (иметь сертификат) по оказанию необходимой квалифицированной помощи инвалидам, МНГ, иностранным гражданам (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Отсутствует специальная площадка для парковки с обозначением его соответствующими международными символами в соответствии с ГОСТ(смотри фото 1,2)

Ширина прохода калитки не соответствует нормативу доступности (менее 90см.)(смотри фото 1)

Отсутствуют информационные знаки указатели от входа на территорию по пути следования

Нет пандуса на перепаде рельефа

Неровности дороги

-выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами в соответствии с ГОСТ 12.4.026

-увеличить ширину прохода калитки в соответствии с нормативом доступности

-установить информационные знаки указатели от входа на территорию по пути следования

-установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию

-установить пандус на перепаде рельефа

Устранить неровности дороги

Вход в здание (отдельный вход, расположенный на первом этаже):

Отсутствует пандус на высоту входной площадки (смотри фото №12)

Высота порога входной двери не соответствует нормативу доступности (10см)(смотри фото 13)

Размер тамбура не соответствует нормативу доступности (137x2530)(смотри фото

-установить пандус на высоту входной площадки в соответствии с требованиями (п.4.1.14 СП59.13330.2012)

- снизить высоту порога входной двери до 1.4см

- произвести реконструкцию тамбура в соответствии с ГОСТ

- установить противоскользящее покрытие на края ступеней

Путь (пути) движения внутри здания:

Отсутствуют информационные знаки указатели перед началом марша лестницы (смотри фото 24)

Ширина марша лестничной клетки не соответствует нормативу доступности (116см)(смотри фото25)

Отсутствует площадка –подъёмник для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках(смотри фото 25)

Высота порога по пути движения не соответствуют нормативу доступности(смотри фото 27)

Отсутствует гардероб для маломобильных групп населения

Высота подъёма ступени на площадку не соответствует нормативу доступности (20см)

- установить информационные знаки указатели перед началом марша лестницы

-расширить лестничную клетку до нормативных размеров (135см)

- оборудовать на лестничной клетке площадку- подъёмник для инвалидов , передвигающихся на креслах-колясках

-провести обучение персонала для работы с подъёмником (иметь сертификат)

- снизить высоту порогов по пути движения до 1.4см

- оборудовать гардероб для маломобильных групп населения

-снизить высоту подъёма ступени до нормативов до 1.4см

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Отсутствуют информационные знаки указатели на пути движения к зонам

Нет мест для инвалидов с нарушение слуха (смотри фото 29)

Высота порога по пути движения не соответствует нормативу доступности

-установить информационные знаки указатели по пути движения

-оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).

-- снизить высоту порогов по пути движения до 1.4см

Санитарно-гигиенические помещения:

Ширина прохода двери не соответствует нормативу доступности (менее 90см)(смотри фото 34)

Отсутствуют информационные знаки указатели

Раковины ,унитазы не оборудованы опорными поручнями смотри фото 35,36)

-увеличить ширину прохода двери до нормативных размеров(90 см)

- установить информационные знаки указатели

- к унитазам установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

Система информации на объекте:

Отсутствуют информационные знаки-указатели

- на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные знаки-указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

3.6 Вывод:

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9». в соответствии с проведённым комиссией обследованием не соответствует требованиям по нормам доступной среды для инвалидов, МГН, иностранных граждан. Требуется реконструкция здания с выполнением требований СНиП -35-01-2001, СП-35-10102001, СП-35-103-2001,СП 59-13-330.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2030гг. по мере поступления финансирования. в рамках исполнения плана мероприятий (дорожная карта)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДЧ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты обследования объекта от «09» ноября 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: от «09» ноября 2016 г.