

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» июля 2023 г., 78230061000203311121

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

№ 1 от 12.12.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Дорожная, Здание 1, тел. 88137423160, e-mail:
ondslanzi@47.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

от « 26 » июля 2023 г., 09 час. 00 мин. № 2307/016-47/21-П/ВП

1. Решение принято:

Начальником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главным государственным инспектором города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Рябухиным Евгением Евгеньевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, надзоре (наименование в виде контрольного (надзорного) органа) или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, надзоре (наименование в виде контрольного (надзорного) органа) или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, надзоре)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

В СВЯЗИ С:

с выполнением Ежегодного плана проверок

(указывается:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
 - 1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
 - 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемым законом ценностям);
 - 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, установленным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
 - (при изложении источников сведений персональные данные граждан, иностранных граждан (заключая в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
 - 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
 - ссылка на утвержденный ежегодный (иной) план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
 - 3) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
 - 3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
 - 3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
 - 3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
 - 4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
 - ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
 - 5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
 - ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований и муниципальном контроле в Российской Федерации;
 - 6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
 - ссылка на утвержденный программный документ и указание в ней о событии, осуществление которого влечет проведение выездной проверки;
 - 7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- поступивших от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедуры периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предшествующих беспроблемному характеру действий соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствие с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1. Рузу Екатерина Сергеевна – инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководящих групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

Получено
26.07.2023
15.12
Слем.2.

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, в которых предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области ""Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" ИНН 4713004534, адрес регистрации юридического лица: обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (с/ф. филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Получение письменных объяснений
2. Истребование документов
3. Осмотр
4. Опрос

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности: Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.

(указываются соблюдение обязательных требований, соблюдение требований, соблюдение правил)

1) сведения об организационно-правовых актах и их структурные единицы, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) сведения на законодательные акты и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
3) сведения на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) сведения на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

- 1 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)
- 2 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах научных и образовательных организаций (Приложение № 3 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 07.08.2023 09:00 по 18.08.2023 17:00

(указываются дата и время (при необходимости) указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которой проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости) указывается также часовой пояс, до наступления которого выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

15 часов 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому(ым) лицу(ам) необходимо представить следующие документы:

1. • заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя; • документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.); • техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты; • договоры на обслуживание систем противопожарной защиты; • акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода проверяемого объекта защиты; • технологическая документация, наличие и ведение которой

регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты; акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Сланцевского района Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области (главный государственный инспектор города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору) Рябухин Евгений Евгеньевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Рябухин Евгений Евгеньевич - Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 88813742316, e-mail: ondslanzi@47.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале или иным способом:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» июля 2023 г., 78230061000203311121
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
(указывается наименование выездающего надзорного органа и при необходимости его территориального органа)

«14» августа 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2307/016-47/21-П/АВП
(дата и время составления акта)

Ленинградская область, Сланцевский район, д. Большие Поля, зд. 98
(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой
(планируемая выездная)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» июля 2023 г., № 2307/016-47/21-П/РВП, учетный номер проверки 78230061000203311121.
(указывается ссылка на решение о проведении выездной проверки выездающего надзорного органа и проведение выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(указывается вид государственного контроля (надзора), вид деятельности, контроль в соответствии с каким реестром (виды федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципальный контроль)

3. Выездная проверка проведена:
1. Рузу Екатерина Сергеевна – инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), указанного (указанных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием должности, статуса, эксперта в реестре экспертных организаций, адреса (адресов) экспертной (экспертных) организации (организаций) экспертного (экспертных) органа (органов) экспертной (экспертных) организации (организаций), с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации – наименование органа (адреса) аккредитации, выдана (от) государственной (федеральной) аккредитацией)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" ИНН 4713004534, адрес регистрации юридического лица: обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или имени юридического лица, индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.
по «14» августа 2023 года, 15 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с «07» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «14» августа 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

2) истребование документов

в следующие сроки:

с «07» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «14» августа 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Дорожная, Здание 1

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 07.08.2023 №2307/016-47/21-П/РВП

3) опрос

в следующие сроки:

с «07» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «14» августа 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Дорожная, Здание 1

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 14.08.2023 №2307/016-47/21-П/РВП

4) осмотр

в следующие сроки:

с «07» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «14» августа 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля, Здание 98

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 11.08.2023 №2307/016-47/21-П/РВП

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

11. При проведении выездной проверки установлено:

Нарушения не выявлены

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол опроса от 14.08.2023 №2307/016-47/21-П/РВП
2. протокол истребования документов от 07.08.2023 №2307/016-47/21-П/РВП
3. протокол осмотра от 11.08.2023 №2307/016-47/21-П/РВП
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля)
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах научных и образовательных организаций (Приложение № 3 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля)

директор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района
государственный инспектор города (района) субъекта
РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели,
старшие дознаватели)) Рузу Екатерина Сергеевна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Рябухин Евгений Евгеньевич - Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 88813742316, e-mail: ondslanzi@47.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«31» августа 2023 г., 78230061000207475779
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Дорожная, Здание 1, тел. 8137423160, e-mail:
ondslanzi@47.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Уведомление о проведении обязательного профилактического визита
от « 31 » августа 2023 г. № 2308/016-47/63/ПВУ
Федеральный государственный пожарный надзор**

(наименование федерального государственного надзора)

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» уведомляем, что 08.09.2023 запланировано проведение профилактического визита Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области ""Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа", ИНН 4713004534, по адресу: обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля, Здание 98.

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Рябухин Евгений Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора, планирующего проведение профилактического визита)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008BAA8840276D00B29042C6CB6C77A5F4
Владелец: Рябухин Евгений Евгеньевич
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

подпись

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» августа 2023 г., 78230061000207475779

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Дорожная, Здание 1, тел. 8137423160, e-mail:
ondslanzi@47.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 08 » сентября 2023 г. № 2308/016-47/63/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области ""Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа", ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

обл Ленинградская, р-н Сланцевский, д Большие Поля, Здание 98

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождение иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

Дистанционно

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. По вопросам создания, содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

(указывается информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Рябухин Евгений Евгеньевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008BAA88-40276D00B29042C6CB6C77A5F4
Владелец: Рябухин Евгений Евгеньевич
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись