

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа п. Водла Пудожского муниципального района
Республики Карелия*

186179, п. Водла Пудожского района, ул. Комсомольская, 17, телефон 3-48-67

ИНФОРМАЦИЯ

по предписанию «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» Роспотребнадзора от 16 декабря 2024г. № 31
МКОУ ООШ п.Водла

№	Замечание	Меры предотвращения
1	В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в зоне приготовления холодных закусок обеспечить моечную раковину для вторичной обработки овощей и фруктов.	Приобретена и установлена в зону приготовления холодных закусок моечная раковина для вторичной обработки овощей и фруктов.
2	В соответствии с требованиями п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, по микробиологическим показателям – по обобщенным колиформным бактериям (ОКБ), E.coli.	Ёмкость для воды вымыта. Приобрести и установить фильтры нет финансовой возможности.

Директор школы:

Меньшикова

Меньшикова Н.В.

