



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого
и Промышленновского района**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn_5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 28 / 1 / 23

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Окуневский детский сад «Умка» лице заведующего Тишкиной Ларисы Викторовны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Ащеулова А.Ф. от 17 февраля 2021 года № 28 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин. 02 марта 2021г с 10 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин. 05 марта 2021г государственным инспектором Ленинск – Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Коршуновым Евгением Александровичем проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Окуневский детский сад «Умка» по адресу: с. Окунево пер. Почтовый 12 звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Тишкиной Ларисой Викторовной – заведующий МБДОУ «Окуневский детский сад «Умка»
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф3.2, Ф5.2 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами. (Пищеблок, врачевная, складское помещение)	ст.4, ст.5, ст. 88, т.23, 24 ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях ПБ, п. 5.5.7 СП 4.13.130.2020	10.03.2022	
2	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации с автономными источниками питания,	ст. 82, п.9 ФЗ № 123 «Технический регламент о		

	которое должно обеспечивать возможность эвакуации людей в случае аварийного отключения рабочего освещения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.	требованиях ПБ»; п. 37 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	10.03.2022	
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены.	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	10.03.2022	
4	Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.	п.43 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	10.03.2022	
5	Отсутствует декларация пожарной безопасности	ст. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях ПБ»	10.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Ленинск-Кузнецкого городского округа
и Промышленновского муниципального округа
пожарному надзору Коршунов Евгений Александрович


« 05 » 03 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Тишкина Лариса Викторовна
Заведующий МБДОУ «Окуневский детский сад «Умка»
(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » 03 2021 г.


(подпись)
М.Л.П.*


(подпись)