

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

ДЕТСКИЙ САД № 23

Ул. Бекетова, 21., г. Чита, 672020

эл. почта: mbdou23@list.ru

8(3022)32-73-74

исходящий № 37

от 10.09.2021г.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ГОРОДУ ЧИТА**

Г. Чита, ул. Красноярская, 58

Тел.41-73-00

**Ответ на предписание № 8/1/1 по устранению нарушений
требований пожарной безопасности**

В период с 15.01.2021 г. по 04.02.2021 г. государственным инспектором г. Читы по пожарному надзору УНД И ПР Главного Управления МЧС России по Забайкальскому краю Радюк Юлией Серафимовной проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад № 23» по адресу: г. Чита, ул. Бекетова, 21.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Сообщаем, что выявленные нарушения устранены.

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	На всех этажах, двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах	01.06.2021 г.	Нарушение устранено
2	В 1-м корпусе на 1-м этаже техническое помещение (электрощитовая) не отделено от общих помещений детского сада противопожарными преградами	01.06.2021 г.	Нарушение устранено
3	Производственные и складские помещения детского сада не имеют обозначения категории по		Нарушение устранено

	взрывопожарной и пожарной опасности		
4	В 1-м корпусе на 1-м этаже противопожарные преграды отделяющие помещения кладовой от других помещений с иным классом функционального назначения не имеют соответствующего заполнения противопожарной преграды		Нарушение устранено

И.о. заведующей МБДОУ №23



Манаева

А.А. Манаева

Манаева Анастасия Алексеевна
8-914-489-7982