



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Жур. адрес: ул. Ровновская, д.57, Москва, 103020
Почт. адрес: отделение по Тверской области, Дачная ул., д.33, Тверь, 178023
Телефон: (4822) 12-33-08, Факс: (4822) 70-45-41
E-mail: tsu@rosnadzor.ru, <http://tsu.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 7.1-0240пл-П/0154-2018
об устранении выявленных нарушений

Тверская область, Калининский
район пгт. Суховерково, пр-т. Калинина, д.2
(место составления акта)

18 мая 2018 года
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

Выдано Муниципальному общеобразовательному учреждению «Суховерковская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(МОУ «Суховерковская СОШ», ИНН 6924011020)

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных (наименование нарушения)

нарушений, отраженных в акте проверки от 18 мая 2018 года № 7.1-0240пл-А/0154-2018.

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

МОУ «Суховерковская СОШ»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

Устранить нарушения требований федерального государственного энергетического надзора (в части электрических установок и сетей);

№ п/п	Конкретное описание (сущность) выявленного нарушения, предписывается	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	Не представлен распорядительный документ о назначении лиц ответственное за электрохозяйство школы и его заместители в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	п.п.1.2.3., 1.2.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.08 2018

2	Не представлено положение, договор или инструкция регламентирующее взаимоотношение персонала различных уровней оперативного управления.	п.1.5.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.08.2018
3	Не представлен перечень должностей и профессий, требующих присвоение I группы, неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.	п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.08.2018
4	Не представлены графики периодического осмотра электрооборудования.	п.2.4.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.08.2018
5	Не представлены графики периодического осмотра электрооборудования, заземляющих устройств.	п.2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.08.2018
6	Не представлены графики периодического осмотра электрооборудования, осветительных установок.	п.2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.08.2018
7	Не представлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013г. № 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593)	20.08.2018
8	✓ Не представлено письменное указание о предоставлении работникам МУП «Коммунальные системы Калининского района» прав выдающего наряд, распоряжение, допускающего, производителя работ, право единоличного обслуживания и единоличного осмотра электроустановок школы.	п.п.3.4., 5.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	20.08.2018
9	✓ Не представлено письменное указание о предоставлении работникам МУП «Коммунальные системы Калининского района» прав ведения оперативных переговоров.	п.1.5.27. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.08.2018
10	Не представлен распорядительный документ «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок».	п.3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Минтруда	20.08.2018

		России от 24.07.2013 №328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	
11	РУ-0,4кВ отсутствует однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок.	п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	20.06.2011
12	По территории школы (над игровой площадкой) проходит ВЛ до 1кВ.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.2.4.95. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.	20.06.2011

На основании пункта 3 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года №401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее указанных сроков направить заместителю руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Дачная ул., д.7, г. Тверь, 170021)

(подпись ответственного должностного лица (лиц) проводимых проверок)

уведомление (отчет) об исполнении предписания.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с момента получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1. ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание выдал
Государственный инспектор


(подпись)

С.Ю. Семерня
(подпись/полное имя)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Директор МОУ «Суховержовская СОШ»
(должность, должность организации)


(подпись)

М.М. Гурин
(подпись/полное имя, дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись, уведомившего должностного лица (лиц) проводимых проверок)