

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, 8(4822) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тверская область, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 18, 8(4822) 41-91-18, ogpnkalinin-y@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 88 / 1 / 66
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению «Суховерковская средняя общеобразовательная школа», в лице законного представителя – Директора МОУ «Суховерковская СОШ» Гурина Михаила Михайловича, должностному лицу директору МОУ «Суховерковская СОШ» Гурину Михаилу Михайловичу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения главного государственного инспектора Калининского района Тверской области по пожарному надзору от 03.07.2019 г. № 88 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 45 мин. « 23 » июля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. « 05 » августа 2019 г. проведена проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Суховерковская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Суховерковская СОШ»), по адресу Тверская область, Калининский район, пгт. Суховерково, ул. Первомайская, д.1, государственным инспектором Калининского района Тверской области по пожарному надзору, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области лейтенантом внутренней службы Максимовым Евгением Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному, надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ «Суховерковская СОШ» Гуриным Михаилом Михайловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1. +	Планы эвакуации на объекте не соответствуют требованиям ГОСТа Р 12.2.143-2009	п. 7 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	

2. ✓	Отсутствует указатель направления движения к водоемисточнику, являющийся источником противопожарного водоснабжения / <i>См. 29.09.19</i>	п. 55 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
3. ✓	Двери эвакуационных выходов (в прачечной, вход в старшую группу) открываются не по направлению движения при числе эвакуирующихся более 15 человек	п.п. «ж» п.36 ППР в РФ п 4.2.6 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденные Приказом МЧС России 171 от 25.03.2009 г. (далее – СП 1.13130.2009);	до 01.07.2020 включительно	
4.	Из спального помещения младшей группы предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел., (по факту 24) имеется менее 2-х эвакуационных выходов	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	до 01.07.2020 включительно	
5. <i>Воп</i>	В помещениях старшей группы горизонтальное расстояние от датчиков автоматической пожарной сигнализации до светильников менее 0,5 м	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	до 01.07.2020 включительно	
6. ✓	Не обеспечено проведение ежеквартальной проверки огнетушителей	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 4.3.6 Свода правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденные Приказом МЧС России № 179 от 25.03.2009 г. (далее – СП 9.13130.2009)	до 01.07.2020 включительно	
7. <i>Воп</i>	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	п. 20 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
8. ✓	В помещении прачечной, в складском помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	

9.	В коридоре не в каждом отсеке (ячейке) установлены датчики автоматической пожарной сигнализации при ребре, выступающем от потолка более 0,4 метра	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 13.3.8 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждённые Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (далее – СП 5.13130.2009);	до 01.07.2020 включительно	
10.	На объекте не обеспечено хранение исполнительной документации на системы противопожарной защиты	п. 61 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
11.	В здании на огнетушителях отсутствуют раструбы	п. 478 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Калининского района по
пожарному надзору, дознаватель ОНД и ПР по
Калининскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тверской области Е. А. Максимов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 05 ” 08 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
“ 05 ” 08 20 19 г.



Директор Гурин М. М.

(должность, фамилия, инициалы)