

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, 8(4822) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тверская область, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 18, 8(4822) 41-91-18, ogpnkalinin-y@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 87 / 1 / 65

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению «Суховерковская средняя общеобразовательная школа», в лице законного представителя – Директора МОУ «Суховерковская СОШ» Гурина Михаила Михайловича, должностному лицу директору МОУ «Суховерковская СОШ» Гурину Михаилу Михайловичу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения главного государственного инспектора Калининского района Тверской области по пожарному надзору от 03.07.2019 г. № 87 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 45 мин. « 23 » июля 2019 г. по 11 ч. 00 мин. « 05 » августа 2019 г. проведена проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Суховерковская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Суховерковская СОШ»), по адресу Тверская область, Калининский район, пгт. Суховерково, ул. Калинина, д.2, государственным инспектором Калининского района Тверской области по пожарному надзору, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области лейтенантом внутренней службы Максимовым Евгением Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному, надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ «Суховерковская СОШ» Гуриным Михаилом Михайловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	В кабинетах директора, географии и биологии, литературы, истории, иностранного языка, физики, горизонтальное расстояние от датчиков автоматической пожарной сигнализации до светильников менее 0,5 м	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	до 01.07.2020 включительно	

2.	Не обеспечено проведение ежеквартальной проверки огнетушителей	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 4.3.6 Свода правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденные Приказом МЧС России № 179 от 25.03.2009 г. (далее – СП 9.13130.2009));	до 01.07.2020 включительно	
3.	В здании школы размещены огнетушители, заряд которых не соответствует классу пожара	п.70, п.465, прил.1 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
4.	Планы эвакуации вывешены на стенах не в соответствии с местом размещения указанным на самих планах эвакуации	п. 7 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
5.	Дверь эвакуационного выхода рядом с медицинским кабинетом заблокирована	п.п. «б» п. 36 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
6.	В медицинском кабинете, в кладовке кабинета директора, в кладовке учительской отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, приложение А п. А4 СП 5.13130.2009, п. 61 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
7.	В помещении кладовки, в помещении рядом с столовой, в коридоре библиотеки, в кладовке кабинета директора эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями) предусмотренных конструкцией	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
8.	В холе первого этажа отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации при ребре, выступающем от потолка более 0,4 метра (по факту 0,43 метра)	ст. 20 ФЗ-69, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 13.3.8 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждённые Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (далее – СП 5.13130.2009);	до 01.07.2020 включительно	
9.	На объекте не обеспечено хранение исполнительной документации на системы противопожарной защиты	п. 61 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	

10.	В спортивном зале на датчиках автоматической пожарной сигнализации не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	до 01.07.2020 включительно	
11. ✓	В коридоре первого и второго этажей на огнетушителях отсутствуют раструбы	. п. 478 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
12.	На момент проверки автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 - далее ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	
13. ✓	Не определен порядок и сроки очистки систем вентиляции воздуховодов на кухне	п. 50 ППР в РФ	до 01.07.2020 включительно	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Калининского района по
пожарному надзору, дознаватель ОНД и ПР по
Калининскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тверской области Е. А. Максимов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 05 ” 08 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)
“ 05 ” 08 20 19 г.

Директор Гурин М. М.

(должность, фамилия, инициалы)

