

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)



мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Тунгокоческому районам, г. Шилка, г. Нерчинск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)

Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Советская, 52, 8(30242)4-11-71, gpn.nerchinsk@mail.com

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 64/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Рудаковой Наталье Сергеевне заведующей муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Зюльзя

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Шилкинского, Нерчинского, Тунгокоченского районов, г. Шилка, г. Нерчинск по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка, г. Нерчинск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю полковником внутренней службы Масюкова Игоря Александровича № 64 от «20» сентября 2021 года в период с «22» сентября 2021г. по «22» сентября 2021г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Зюльзя, Рудакова Н.С.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании детского сада смонтирована с нарушением нормативных документов, используется кабель марки «КСИВ».	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 4.1, раздел 6, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия.	01.09.2022	
2.	Расстояние между прибором приемно-контрольным Гранит 8 и прибором управления ГРАНД Магистр 8А, менее 50 мм.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 5.14 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектиро-	01.12.2021	<i>Выполнено</i>

		вания.		
3.	В детском саду отсутствуют знаки пожарной безопасности «Пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Выявлено ИЗ</i>
4.	В здании кухни и склада не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	раздел № 4 таблица 1 п. 11 СП 486.131.1500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.	01.09.2022	
5.	Пожарный щит на территории детского сада не укомплектован в полной мере (отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания, одно ведро, лом и лопата совковая).	п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Выявлено -ИЗ</i>
6.	Не ведется учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Выявлено ИЗ</i>
7.	Не отображается информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Выявлено ИЗ</i>
8.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся данные о работах, проводимых с пожарной сигнализацией.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Выявлено ИЗ</i>
9.	В кабинете заведующего эксплуатируется розетка с повреждениями защитного корпуса.	п.п б) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Выявлено ИЗ</i>
10.	В помещении средней-старшей группы, на фасаде здания кухни, в помещении	п.п в) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.12.2021	<i>Выявлено ИЗ</i>

	склада эксплуатируются светильники со снятыми колпаками.	ных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.		
11.	ОП-4 в помещении прачечной не оборудован шлангом для подачи огнетушащего вещества.	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Вам</i>
12.	Над эвакуационным выходом из помещения умывальника нет светового оповещателя «Выход».	п. 5.3 СП 3.13130.2009 – Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.12.2021	<i>Вам</i>
13.	На фасадной стене здания кухни, на стене перед входом в склад электрическая проводка проложена по горючему основанию.	п.п з) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Вам</i>
14.	При входе в склад в распределительной коробке электрическая проводка имеет оплавления изоляции.	п.п а) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Вам</i>
15.	В детском саду не проводятся практические тренировки по эвакуации. Подтверждающие документы не представлены.	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.12.2021	<i>Вам</i>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Рураков ИС 22.09.2021.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Рураков
(подпись)

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгоченскому районам, г. Шилка, г.

Нерчинск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Викулов Антон Олегович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.