

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 69230041000107961353  
Дата «03» октября 2023 года  
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» октября 2023г., 15 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)  
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17  
(место составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КВАКШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МОУ «Квакшинская СОШ») ИНН 6924011037, ОГРН 1026900579001, чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 170555, Тверская область, р-н Калининский, д. Квакшино, д. 55  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «10» октября 2023 г.  
по «13» октября 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директора МОУ «Квакшинская СОШ» Иванова Михаила Игнатьевича

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «10» октября 2023 г.  
по «10» октября 2023 г.

2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «10» октября 2023 г.  
по «10» октября 2023 г.

3) Испытание в следующие сроки:

с «10» октября 2023 г.  
по «13» октября 2023 г.

4) Инструментальное обследование в следующие сроки:

с «10» октября 2023 г.  
по «10» октября 2023 г.

5) Экспертиза в следующие сроки:

с «10» октября 2023 г.  
по «13» октября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Учредительные документы организации (учреждения); 2) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (приказ о назначении, должностная инструкция); 3) Списочный состав работников учреждения; 4) Личные медицинские книжки сотрудников; 5) Распорядок дня; 6) Сопроводительные документы на поступающие в учреждение пищевые продукты; 7) Утвержденное меню; 8) Технологические карты; 9) Акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2022 год истекший период 2023 года; 10) Контракт (договор) на оказание медицинских услуг; 11) Контракт (договор) на сбор и вывоз бытовых отходов; 12) Контракт (договор) на обслуживание по демеркуризации ртутьсодержащих отходов; 13) Контракт (договор) на проведение дезинфекции и дератизации; 14) Технический паспорт помещений (с подписью групп, помещений); 15) Списочный состав детей по группам; 16) Журнал термометрии сотрудников; 17) Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Юридический и фактический адрес: 170555, Тверская область, Калининский район, д. Квакшино, д.55.

ИНН/КПП 6924011037/694901001, ОГРН 1026900579001.

Отопительные приборы батареи. Для контроля температурного режима, учебное помещение оснащено бытовым термометром, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.4.3648-20.

Режим проветривания осуществляется через оконные проемы. Конструкция окон в помещении учебного кабинета обеспечивает возможность проведения проветривания, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, конструкция которых в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение общее, представлено светодиодными лампами со спектром светового излучения белый, которые имеют защитную светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.5; п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты оснащены комплектными ученическими столами и стульями (с цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой), учебными досками, интерактивными досками, проекторами, полками для хранения обучающих материалов. Учебные доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочие поля, что соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

Вся установленная мебель и оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание учащихся МОУ «Квакшинская СОШ», осуществляется согласно договору о сотрудничестве № 18/ш от 01.01.2023г. с ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» на базе ФАП д. Квакшино Тверской области.

Питание детей осуществляется организацией питания «Ратибор» на базе помещений пищеблока школы.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды на пищеблоке, после водоподготовки (фильтра). Имеется запас одноразовой посуды, промаркированный поднос для чистой посуды и контейнер для использованной одноразовой посуды, что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Уборочный инвентарь имеется. Хранение инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств организовано в отдельно выделенном подсобном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, уборочный инвентарь для туалетов выделен маркировкой и хранится отдельно, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.1.3648-20.

С целью предупреждения распространения инфекции, при неблагоприятной эпидемиологической ситуации, на момент проведения обследования учреждение обеспечено: бесконтактными термометрами для измерения температуры тела, передвижными и стационарными рециркуляторами для обеззараживания воздуха, запасом моющих и дезинфицирующих средств, для обработки поверхностей, антисептическим средством для обработки рук.

#### **В ходе проверки проведен отбор и исследование:**

-параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения, протокол испытаний и экспертное заключение № 68404-68405 от 10.10.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»:

- параметры микроклимата находились в пределах допустимых величин, что соответствует требованиям главы V табл. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1. СП 2.4.3648-20;

- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

**В ходе профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

1. Отделка потолка и стен в кабинетах и коридоре 2-го этажа имеет дефекты и повреждения (трещины и отслойка краски, побелки, следы протечки), в связи с протечкой кровли – что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

2. Отделка потолка в коридоре (1 этаж) между столовой и спортивным залом имеются дефекты и повреждения, в связи с протечкой внутренних коммуникаций (труб) – что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

К настоящему акту прилагаются:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда  
отдела санитарного надзора  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Кожина Любовь Владимировна




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

13.10.2023  
15<sup>00</sup>

(подпись)



(должность)

директор

(ФИО)

Иванов А.И

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Квакшинская средняя общеобразовательная школа» утвержден постановлением администрации Калининского муниципального района Тверской области (новая редакция) от 18.11.2022г. № 1587. Сокращенное наименование Учреждения МОУ «Квакшинская СОШ».

МОУ «Квакшинская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.001084.11.10 от 18.11.2010г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20.

Здание МОУ «Квакшинская СОШ» отдельно стоящее, 2 этажное, построено в 1966г. Мероприятия по организации доступной среды инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья проектом строительства не предусмотрены.

Образовательный процесс в МОУ «Квакшинская СОШ» организован в одну смену.

Территория участка школы благоустроена, ограждена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п.2.2.1.СП 2.4.3648-20.

На территории имеется зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона, что соответствует п.3.4.1 СП 2.4.3648-20.

Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха обучающихся.

Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой для спортивных игр и проведения уроков по физической культуре.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлен контейнер с крышкой для сбора мусора, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МОУ «Квакшинская СОШ» подключено к поселковым сетям холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, энергоснабжения, что соответствует п.2.6.1, п.2.7.1. СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение оборудовано от электрических водонагревателей. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений школы имеются:

- на первом этаже: входная группа (тамбур, вестибюль, охрана), 2 гардеробные - для детей начальной школы и старшего возраста, тренажерный зал, спортивный зал с отдельными раздевалками, туалетами и душевыми для девочек и мальчиков, 2 учебных кабинета (физики, русского языка), 2 административных кабинета, кабинет технологии для девочек, комбинированная слесарная и столярная мастерская для мальчиков, пищеблок с обеденным залом, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал, музей, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря,

- на втором этаже: 12 учебных кабинетов (из них 4 учебных кабинета для начальной школы, кабинет информатики, истории, географии, иностранного языка, русского языка и литературы, 2 кабинета математики, кабинет химии и биологии с лаборантской), 2 административных кабинета, 2 туалета мальчиков и 2 туалета девочек для начальной школы, 2 туалета мальчиков и 2 туалета девочек для обучающихся среднего и старшего звена школы.

Все туалетные комнаты оборудованы умывальниками, туалетными кабинами с дверями, оснащены мусорными ведрами, держателями для бумаги, сидениями на унитаз, мылом, кожными антисептиками, полотенцами, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены, потолок, полы не имеют дефектов и повреждений, кроме:

- потолка и стен в кабинетах и коридоре 2 этажа имеет дефекты и повреждения (трещины и отслойка краски, побелки, следы протечки), в связи с протечкой кровли – что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- потолка в коридоре (1 этаж) между столовой и спортивным залом имеются дефекты и повреждения, в связи с протечкой внутренних коммуникаций (труб) – что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в учебном помещении приточно-вытяжная с естественным побуждением (оборудованы внутрстенные вентиляционные каналы). В туалетах оборудована автономная система вентиляции.

2

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» с «10» октября 2023 г. по «13» октября 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Кожина Любовь Владимировна – старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

- 1) Горячева Наталья Николаевна – зав.отделением гигиены питания,
- 2) Спивак Ольга Николаевна – врач по гигиене детей и подростков,
- 3) Катунькина Елена Владимировна – врач по гигиене питания,
- 4) Белова Галина Владимировна – помощник врача по гигиене питания,
- 5) Жукова Ирина Вячеславовна – врач по общей гигиене,
- 6) Зернова Елена Петровна – помощник врача по общей гигиене,
- 7) Эскеров Станислав Эскералиевич – специалист по отбору проб,
- 8) Сидорова Анастасия Сергеевна – врач-бактериолог биолог,
- 9) Ковина Мария Алексеевна – биолог;
- 10) Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
- 11) Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
- 12) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
- 13) Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
- 14) Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,
- 15) Алексеева Дарья Владимировна-химик-эксперт,
- 16) Щербакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,
- 17) Копытенко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
- 18) Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик,
- 19) Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,
- 20) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант,
- 21) Машина Елена Алексеевна – техник.

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).