



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, телефон доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 73-02-32, факс 73-02-41, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Пряжинского и Суоярвского районов**

пгт. Пряжа, ул. Гагарина, д. 21, тел. 3-11-00, факс 3-11-00, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gpnpraz@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 37-19**

**Пряжинский район,**  
**пгт. Пряжа, ул. Гагарина, д. 21**      **15 час. 30 мин.**      **«30» мая 2019 г.**  
(место составления акта)      (время)      (дата составления акта)

На основании распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пряжинского и Суоярвского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия **от 07.05.2019 года № 37-19**

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

**проведена плановая выездная проверка** здания, помещения учреждения по адресу:  
Республика Карелия, Пряжинский район, п.г.т. Пряжа, ул. Советская, д. 87 а  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

**Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:**

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр творчества детей и молодежи" Пряжинского национального муниципального района,  
ИНН 1021180370, ОГРН 1021001151148

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

**Даты и время проведения проверки:**

15.05.2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин  
30.05.2019 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин

**Общая продолжительность проверки: 8 раб. дней / 2,5час.**

(рабочих дней; часов)

**С распоряжением о проведении проверки ознакомлена:**

Директор МКУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» Пряжинского национального муниципального района Лозовская П.Л.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14 час. 30 мин. 08.05.2019 г. *Лозовская*  
(подпись)

**Лица проводившие проверку:**

Государственный инспектор Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору, старший дознаватель ОНД и ПР Пряжинского и Суоярвского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Гусельников Андрей Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

**Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**При проведении проверки присутствовала:**

Директор, Лозовская Полина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

**В ходе проведения проверки:**

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Карелия, Пряжинский район, п.г.т. Пряжа, ул. Советская, д. 87 а.  
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

**Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен**

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

**Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены**

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

**Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:**

не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

1.	Здание не в полной мере оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (чердачное помещение и тамбур).	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования прил. А, п. А 4 - В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток	МКУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» Пряжинского национального муниципального района
2.	Кабельные линии автоматической установкой пожарной сигнализации выполнены не огнестойким проводом.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82 , ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п. 5.10, п.6	МКУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» Пряжинского национального муниципального района

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Отметка о применении технических средств:**

\_\_\_\_\_ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

**Прилагаемые документы:** предписание № 37-19/1/1

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

**Государственный инспектор  
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному  
надзору, старший дознаватель ОНД и ПР  
Пряжинского и Суоярвского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия  
Гусельников Андрей Иванович**

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



\_\_\_\_\_ (подпись)  
«30» мая 2019 г.

**С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):**

Директор МКУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»

**Лозовская Полина Леонидовна**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

«30» мая 2019 г.

**Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_ (подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)