

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 18
(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 19 г.
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17

По адресу/адресам: Тверская область, Калининский район, Верхневолжское сельское поселение,
с. Пушкино
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Калининского района
Тверской области по пожарному надзору от 05.02.2019 г. № 17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального общеобразовательного учреждения «Пушкинская средняя общеобразовательная
школа» (далее - МОУ «Пушкинская СОШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 09 рабочих дней: в период с 12 час. 40 мин. 08 февраля по
14 час. 00 мин. 19 февраля 2019 г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому
району Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Жукова С.Б.  08.02.2019 г. в 12 часов 40 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Сидоров Илья Михайлович, государственный инспектор Калининского района Тверской области
по пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Калининскому району, управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тверской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Жукова Светлана Борисовна – и.о. директора МОУ «Пушкинская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На объекте не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты (п. 61 ППП в РФ на объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта).

2. Над эвакуационными выходами из спортивного зала, в лестничной клетке, кабинете технологии не установлены световые оповещатели «Выход» (п. 61 ППП в РФ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход").

3. В коридорах размещены огнетушители, заряд которого не соответствует классу пожара(п.70, п.465, прил.1 ППП в РФ Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.)

4. В подсобном помещении в музее, в помещениях кухни отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации (п. 61 ППП в РФ, п. А4 СП 5.13130.2009. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;)

5. Уменьшена ширина двери лестничной клетки на втором этаже (возле кабинета директора) (п. 33 ППП в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

6. На первом этаже в коридоре снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации (п.п. «д» п. 23 ППП в РФ на объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации).

7. В помещении спортивного зала установлен один линейный дымовой датчик автоматической пожарной сигнализации (п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ").

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): пункты №1,6,7,10,12,20,23 предписания № 34/1/29 от 06.07.2018 г.

нарушений не выявлено выявлено 7 нарушений

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 17/1/06 от 19.02.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сидоров И.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Жукова Светлана Борисовна - исполняющий обязанности директора МОУ «Пушкинская ООШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” февраля 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, 8(4822) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тверская область, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 18, 8(4822) 41-91-18, ogpnkalinin-y@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 17 / 1 / 06
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, «ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», в лице законного представителя - и. о. директора Жуковой Светланы Борисовны

должностному лицу и. о. директора Жуковой Светлане Борисовне

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора Калининского района по пожарному надзору № 17 от « 05 » февраля 2019 г. ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч. 40 мин. «08 » февраля 2019 г. по 14 ч. 00 мин. « 19 » февраля 2019 г. проведена проверка МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (далее - МОУ «Пушкинская СОШ»), по адресу: Тверская область, Калининский район, Верхневолжское сельское поселение, с. Пушкино государственным инспектором Калининского района Тверской области по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области капитаном внутренней Сидоровым Ильей Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному, надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и. о. директора Жуковой Светланой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Строк устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	На объекте не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты	п. 61 ППР в РФ На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	до 15.07.2019 включительно	

2.	Над эвакуационными выходами из спортивного зала, в лестничной клетке, кабинете технологии не установлены световые оповещатели «Выход»	<p>п. 61 ППР в РФ, п. 5.3 СП 3.13130.2009</p> <p>Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".</p>	до 15.07.2019 включительно	
3.	В коридорах размещены огнетушители, заряд которого не соответствует классу пожара	<p>п.70, п.465, прил.1 ППР в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>	до 15.07.2019 включительно	
4.	В подсобном помещении в музее, в помещениях кухни отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации	<p>п. 61 ППР в РФ, п. А4 СП 5.13130.2009</p> <p>В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 	до 15.07.2019 включительно	
5.	Уменьшена ширина двери лестничной клетки на втором этаже (возле кабинета директора)	<p>п. 33 ППР в РФ</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	до 15.07.2019 включительно	

6.	На первом этаже в коридоре снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации	<p align="center">п.п. «д» п. 23 ППР в РФ</p> <p>На объектах защиты запрещается:</p> <p>д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p>	до 15.07.2019 включительно	
7.	В помещении спортивного зала установлен один линейный дымовой датчик автоматической пожарной сигнализации	<p align="center">п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009</p> <p>В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".</p>	до 15.07.2019 включительно	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Калининскому району
Тверской области Сидоров И.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

“ 19 ” февраля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ И.С.
(подпись)

“ 19 ” февраля 20 19 г.

И.о. директора Жукова С.Б.

(должность, фамилия, инициалы)