

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и
Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и
профилактической работы

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

р.п. Чердаклы, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 37
(место составления акта)

« 12 » ноября 2020 г.
10.00
(дата составления акта)
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**
№ 45

По адресу/адресам: 433408, Ульяновская обл., Чердаклинский район, с. Крестово Городище, ул.
Чапаева, д. 52 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 21.10.2020 г. № 45
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая проверка, с использованием средств

была проведена дистанционного взаимодействия в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Крестово-Городищенский
детский сад «Малыш»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Акт составлен: Главного управления МЧС России по Ульяновской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена(ы) по видеосвязи:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Иванова С.Р., 03.11.2020 г., 10 ч. 00 мин. 
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор Старомайнского и Чердаклинского районов по
пожарному надзору Чернов Александр Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Слюняева Елена Юрьевна - Заведующая хозяйством МДОУ Крестово-Городищенский
детский сад «Малыш»

Иванова Светлана Родионовна - Заведующая МДОУ Крестово-Городищенский детский сад
«Малыш»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	№ вопроса проверочного листа	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности, их характер	Положения (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших указанные нарушения
1	2	3	4	5
1.	6	В отношении объекта защиты – здания детского сада, руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». <u>Не предоставлена по запросу</u>	п. 2, п. 460 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ)	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Слюняева Е.Ю. - заведующая хозяйством Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
2.	29	Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 64 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Слюняева Е.Ю. - заведующая хозяйством Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
3.	63	Не организовано проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа	Пункт 3 ППР, п. 22 приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Слюняева Е.Ю. - заведующая хозяйством Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
4.	68.4	На территории объекта проверяемым лицом не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено"	п. 14 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Слюняева Е.Ю. - заведующая хозяйством Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
5.	75	Проверяемым лицом не обозначено направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения	п. 14 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Слюняева Е.Ю. - заведующая хозяйством Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
6.	135.1	Проверяемым лицом допускается использование противопожарных расстояний между зданиями для складирования материалов. <i>Возле входа с западной стороны перед зданием складированы доски</i>	п. 74 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Слюняева Е.Ю. - заведующая хозяйством Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
7.	137	Проверяемым лицом не обеспечивается очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от мусора и сухой растительности.	п. 77 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Слюняева Е.Ю. - заведующая хозяйством Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»

1	2	3	4	5
8.	30	Диспетчерский пункт (пожарный пост) не обеспечен ручными электрическими фонарями.	п. 65 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Иванова С.Р. - заведующая МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
9.	24	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. <u>Не предоставлены по запросу</u>	п. 61 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Иванова С.Р. - заведующая МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
10.	97	Проверяемым лицом не определен порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)	п. 50 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Иванова С.Р. - заведующая МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
11.	131	При окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечивает проведение повторной обработки конструкций чердачного помещения. Не предоставлены документы о проведении огнезащитной обработки (когда и чем производилась огнезащитная обработка)	п. 21 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Иванова С.Р. - заведующая МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
12.	102	Запоры на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения спальни младшей группы №1 наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ	МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»; Иванова С.Р. - заведующая МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 12.11.2020 г. № 45/1/21.
2. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 12.11.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.А. Чернов

С актом проверки ознакомлен(а),

Копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванова Светлана Родионовна - Заведующая МДОУ Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » ноября 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)