

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Крестово-Городищенский детский сад «Малыш»
 433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово - Городище,
 ул. Чапаева, д.52а
 Тел. 8(84231) 53 -1-71, e-mail: ds-malysh@mail.ru
ОКПО 25338970, ОГРН 1027301111507, ИНН 7323004742,
КПП 731001001, ОКТМО 73656430

Отчет
 на представление об устранении причин и условий
 в результате проверки на основании распоряжения № 45 от 21.10.2020 г.

№ п.п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа ПБ, требования которого (которых) нарушены.	Исполнение
1	В отношении объекта защиты-здания детского сада, руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделами XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г №390 «О противопожарном режиме». Не предоставлено по запросу.	п. 2, п. 460 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г №390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ).	утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности от 20 августа 2016 в соответствии с требованиями, установленными разделами XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г №390 «О противопожарном режиме».
2	Руководитель организации не обеспечивает в помещении диспетчерского пункта пожарного поста, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и не исправности установок (систем)	п. 64 ППР в РФ	Инструкция размещена, сотрудники ознакомлены

	противопожарной защиты объекта защиты.		
3	Не организована проверяемым лицом проходимость работниками повторного противопожарного инструктажа.	п. 3 ППР, п. 22 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г № 64: «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» .	Приказ о проведении повторного инструктажа От 07.12.2020 г № 53 Инструктаж провели 10.12.2020 г
4	На территории объекта проверяемым лицом не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	п.14 ППР в РФ	Знаки развешены на всех входных дверях со стороны улицы, во все помещения.
5	Проверяемым лицом не обозначено направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.	п.14 ППР в РФ	Обновили знаки «пожарные гидранты», обозначены светоотражающей краской
6	Проверяемым лицом допускается использование противопожарных расстояний между зданиями для складирования материалов возле входа с западной стороны, складировались доски.	П. 74 ППР в РФ	Доски, после ремонта крыши, убрали.
7	Проверяемым лицом не обеспечивается очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от мусора и сухой растительности.	П. 77 ППР в РФ	Мусор, сухой растительности на территории убрали.

Заведующий МДОУ

Иванова С.Р.

