

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по РК. 07 апреля 2021 по 30 апреля 2021 г	Плановая «Соблюдение требований пожарной безопасности»	Корпус № 2 Хейкконена 4 1. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (заключение №71 по испытаниям автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 28.04.2021г.), а именно: на объекте отсутствует техническая документация на системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; не обеспечено резервное питание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, часть помещений (буфетные в группах) не оборудованы системой пожарной сигнализации; не обеспечена передача на пожарной пост (в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) всех извещений, формируемых приборами приемно-контрольными (в том числе не обеспечена передача извещений о неисправности системы пожарной сигнализации); в следующих помещениях уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности: методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский кабинет, кабинет логопеда, помещение групп №№1,3,7,8,10,11,13,14; в коридоре на втором этаже (возле группы №10), в помещениях групп №№7, 10 расстояние от верхнего края речевого оповещателя до потолка менее 150мм; при срабатывании системы пожарной сигнализации не произошло включение световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами в	Требуется выделение финансирования. Направлена заявка в АПГО

		помещении (спальне) группы №14, зале физкультуры; оповещатель» Выход» над эвакуационным выходом (возле прачечной) закрыт занавеской. 2.Ширина выходов из лестничных клеток наружу менее ширины марша лестницы. 3.Ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная на ширину дверного полотна, при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, в свету менее 1.2. метра. 4.Ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная на ширину дверного полотна, при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, в свету менее 1.2 метра. 5.Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке. Менее 1,35 м. 6.Ширина лестничных площадок менее ширины марша. 7.Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	Выполнено
--	--	---	-----------

Заведующий:

Коржук О.А.