



3.2.4. Перекрестки: регулируемые, с таймером; нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, спуски с тротуара

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Приложение № 1-3	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	Приложение № 1, № 2	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Приложение № 2, 1 Приложение № 6	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Приложение № 2, № 1	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Приложение № 2, 3	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Д	Приложение № 2, 5	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Приложение № 4, 1	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: удовлетворительное

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 год

в рамках исполнения: финансово-хозяйственного плана МДОУ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: «ДЧ-И»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза ;разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.6. другое:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Результаты обследования:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к зданию (участок) | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                    | на _____ л. |
| 3. Путь (пути) движения внутри здания         | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта           | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений          | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте    | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____      | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____            | на _____ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Заведующий Коржук Ольга Анатольевна \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)



\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР Тарантина Мария Валерьевна  
(Должность, Ф.И.О.)  
Заместитель заведующего по ВМР Юрина Татьяна Ивановна  
(Должность, Ф.И.О.)



\_\_\_\_\_  
(Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Приложение  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад №121 «Умничка», 185014 г.Петрозаводск ул.Хейкконена д.4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют Тактильные указатели при входе на территорию	К,С,Г	Размещение тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие тактильных указателей на пути движения	К,С,Г	Размещение тактильных указателей на пути движения	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение	Рекомендации по адаптации

зоны	обследования ОСИ)			(вид работы)**
		№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствие контрастной окраски крайних ступеней, тактильных полос перед лестницей	К,С,Г	Размещение контрастной окраски крайних ступеней, тактильных полос перед лестницей	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Размещение тактильной информации об учреждении	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует световой и звуковой сигнал,	С,Г	Размещение звукового и светового сигнала, регулировка силы	Текущий ремонт

						открывания дверей	
2.5	Тамбур	есть			Отсутствие тактильных указателей	С	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная окраска крайних ступней, тактильные полосы перед лестницей	С	Нанесение контрастной окраски крайних ступней, тактильных полос перед лестницей	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствует устройства (доводчика), обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,С,О	Установка устройств, задерживающих закрывание дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3		Двери на путях эвакуации не имеют контрастной окраски (светящимися лентами)	С	Нанесение на двери контрастной окраски на путях эвакуации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_



#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют тактильные обозначения .	С	Установка тактильных табличек и направляющих полос	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек и направляющих полос	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

##### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов )	ДУ			Текущий ремонт
--	----	--	--	----------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

##### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (места приложения труда)				
--	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

##### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)				
---	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К,С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение	Рекомендации по адаптации

зоны	обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие информационных табличек на дверях кабинетов	Г	Изготовление табличек на дверях кабинетов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует	С	Оборудовать для МНГ с учетом особенностей всех категорий .	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация тактильных табличек для людей с нарушениями зрениями с использованием рельефных знаков и символов, а так же рельефно-точечные шрифты Брайля	С	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_