

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10250041000119818978 от 28.11.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 10.11.2025 № 219-П

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной — главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении внепланового инспекционного визита (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий — 10250041000119818978) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 121 «Умничка», ИНН 1001035840, ОГРН 1031000009963, юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2, д. 4

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 121 «Умничка», ИНН 1001035840, ОГРН 1031000009963, юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2, д. 4

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
В здании детского сада по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2				
1.	Асфальтовое покрытие дорожек на территории детского сада имеет дефекты (неровности, ямы, выбоины) (нарушение пп. 2.2.4 п. 2.2 СП 2.4.3648-20)	18.11.2026	Устранить дефекты асфальтового покрытия дорожек, проездов на территории детского сада	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать территорию; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
2.	Имеются дефекты напольного покрытия (сколы или отсутствие плитки, деревянные полы или паркет с щелями, неровностями, отслоением краски, отсутствие стыковочных плинтусов) в спальнях групп №№ 8, 7, 5, 1, 3, 4, в помещениях игровых групп №№ 8, 2, 3, 4, в сан. узлах групп №№ 5, 4, в	18.11.2026	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ

	помещениях пищеблока (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)			
3.	Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы плитки) в помещениях спален групп №№ 6, 8, 1, в помещениях игровых групп №№ 5, 3, в сан. узлах групп №№ 7, 5, 1, 3, 4, в помещении постирочной, в помещениях пищеблока, в помещении лестничного марша; Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, следы протечек) в раздевалках групп №№ 2, 3, в спальне группы № 5, в помещениях игровых групп №№ 8, 3, в буфетной группы № 1, в помещении постирочной, в помещениях пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	18.11.2026	Устранить дефекты отделки стен и потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
4.	В спальне группы № 6, в раздевалке группы № 5, в раздевалке группы № 2 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются лампы разного спектра светового излучения (нарушение пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	18.11.2026	Провести замену ламп в светильниках общего искусственного освещения таким образом, чтобы в одном помещении были установлены лампы одного спектра светового излучения: белый, тепло-белый или естественно-белый	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
5.	Спальни групп №№ 6, 8, 7, 3, 4 оборудованы кроватями с дефектами покрытия (сколы, отслоение); Игровые группы оборудованы мебелью (столы, стеллажи, шкафы) с дефектами покрытия (сколы, отслоение, нарушение целостности); Раздевалки группы № 5, 1, 2, 4 оборудованы мебелью (скамейки, шкафы) с дефектами покрытия (сколы,	18.11.2026	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели в случае замены.

	отслоение, нарушение целостности); В помещениях буфетных групп №№ 5, 4 кухонная мебель (шкафы, тумбы) имеет дефекты покрытия (сколы, отслоение, нарушение целостности), что не позволяет качественно выполнить ее влажную уборку (нарушение пп. 2.4.3, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20.			
6.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 2 (20 детей 4-5 лет) установлено 3 детских унитаза, 3 раковины для мытья рук (на поэтажном плане технического паспорта – 4 раковины), при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 3 (17 детей 1-2 лет) установлен 1 унитаз, 3 раковины для мытья рук, раковина для персонала, унитаз для обработки горшков, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 6 (21 ребенок 4-5 лет) установлено 4 раковины для мытья рук, 4 унитаза (по 2 в каждой туалетной), при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	18.11.2026	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
7.	В зоне для обработки сырой продукции на	18.11.2026	Оборудовать пищеблок достаточным количеством	Видеоматериалы с фиксацией

	пищевблоке установлено только два производственных стола для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи); В зоне для обработки сырой продукции на пищевблоке отсутствует раковина для мытья рук; (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)		производственных столов с цельнометаллической поверхностью. Установить в зоне для обработки сырой продукции на пищевблоке раковину для мытья рук	устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.
8.	Моечная ванна для вторичной обработки овощей, не подлежащих термической обработке установлена в непосредственной близости от ванны «овощи сырые», на границе участков (нарушение п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	18.11.2026	Соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
В здании детского сада по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 4				
9.	Полы в группах 1 этажа не отапливаемые, не утепленные (нарушение пп. 3.1.3 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	18.11.2026	Утеплить полы в помещениях групповых, расположенных на I этаже	Договоры на проведение работ, акты выполненных работ
10.	В зоне для обработки сырой продукции на пищевблоке установлено 2 производственных стола для обработки сырой продукции (мясо, рыба, птица, овощи) (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)	18.11.2026	Оборудовать пищевблок достаточным количеством производственных столов с цельнометаллической поверхностью.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.
11.	В помещениях сан. узлов всех групп отдельные водопроводные краны для технических целей отсутствуют (нарушение пп. 2.11.4 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	18.11.2026	Установить в сан. узлах групп отдельные водопроводные краны для технических целей	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
12.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски) в сан. узлах групп	18.11.2026	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных

	№№ 7, 12 (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)		ремонта	нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
13.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 1-п (15 детей 1-2 лет) установлено 3 унитаза, разделенные перегородками, 2 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 2-п (20 детей 2-3 лет) установлено 3 унитаза, разделенные перегородками, 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 3-п (22 ребенка 3-4 лет) установлено 3 унитаза, разделенные перегородками, 2 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 4-п (21 ребенок 2-3 лет) установлено 3 унитаза, разделенные перегородками, 2 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала, при гигиеническом	18.11.2026	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования;	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

	нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 6-п (16 детей 1-2 лет) установлено 3 унитаза, разделенные перегородками, 2 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 7-п (18 детей 6-7 лет) установлено 4 унитаза, разделенные перегородками, 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 14-п (23 ребенка 4-6 лет) установлено 4 унитаза (по 2 в каждой кабине), 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)			
14.	Унитазы для детей 5-7 лет в сан. узлах групп №№ 5-п, 7-п, 12-п, 13-п не оборудованы кабинками с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	18.11.2026	Оборудовать унитазы в сан. узлах старших и подготовительных групп (дети в возрасте 5-7 лет) кабинками с дверями	Сведения о количестве воспитанников по группам с указанием возрастной категории детей; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 121 «Умничка», ИНН 1001035840, ОГРН 1031000009963, юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2, фактический адрес:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2, д. 4

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 20.11.2026г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, факс (8142)79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 20 25 г.

(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: