



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

Телефон/факс: (8267) 5-24-31, E-mail: 11ogpn\_rnd@mail.ru

**Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 111/ 1/ 74  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад второй  
категории № 17 «Сказка»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

Дознавателем ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ростовской области, старшим лейтенантом внутренней службы Петренко Романом  
Сергеевичем, в период времени с «14» ч. «00» мин. по «17» ч. «00» мин. «12» ноября 2019  
года, проведено внеплановое мероприятие по надзору в отношении МБДОУ «Детский сад  
№ 17 «Сказка», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин,  
ул. Первомайская, 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по  
надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» Грошенко Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем учреждения не обеспечено содержания в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, не проведено эксплуатационное испытание (не реже 1 раза в 5 лет).	ППР в РФ п. 24.	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

**В 3 квартале 2020 года.**

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Красносулинскому району  
УНД и ПР МЧС России по Ростовской области  
старший лейтенант внутренней службы Петренко Р.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
«12» ноября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)  
«12» ноября 2019 г.

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 17 «Сказка»  
Грошенко Е.В.