

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 17 «Сказка»

ОГРН1026102158004  
ИНН 6148011005 КПП6148010901

346350 Ростовская область,  
г.Красный Сулин,

ул.Первомайская, дом 12

тел: (86367)5-42-70, elenasad17@mail.ru

№ 33 от «17» июля 2019 г.

Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Красносулинскому району

### Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№	Выявленные нарушения	Принятые меры	Срок исполнения
1	Ковры и дорожки на путях эвакуации не имеют плотного крепления к полу ПП в РФ № 390 п.39		выполнено
2	Руководителем учреждения не обеспечено содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, не проведено эксплуатационное испытание ПП в РФ № 390 п.24		Выполнено
3	Ответственный за пожарную безопасность учреждения не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума ПП в РФ п.3		Выполнено Удостоверение № 189 от 31.05.2018
4	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения.		Выполнено
5	Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначается указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения ПП в РФ п.55		Выполнено
6	На путях эвакуации (коридоры) допускается применение ковров, которые не имеют сертификатов соответствия. ПП в РФ № 390 п.33 , ФЗ № 123, СП 1.13130.2009.п.4.1.3		Выполнено Сертификаты прилагаются

	не имеет сертификатов соответствия. ПП в РФ № 390 п.33 , ФЗ № 123, СП 1.13130.2009.п.4.1.3		
8	Дверь электрощитовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости, не противопожарная ФЗ № 123 ст. 59, ПП в РФ п.61 , СП 1.13130.2009.п.5.1.10, СНиП 31-06-2009		Выполнено, сертификат прилагается
9	Основное здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения ПП в РФ п.70		Выполнено Приобретено 3 огнетушителя
10	Модульное здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения ПП в РФ п.70		Выполнено Приобретено 2 огнетушителя

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 17 «Сказка»

Е.В.Грошенко

