



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

---

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028      телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030      телефон/факс: (8142) 78-01-49  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [karelia@szap.gosnadzor.ru](mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
№ 45-9912-164/ПР**

г. Петрозаводск

«27» января 2017 г.

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.  
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления  
Ростехнадзора № 45-9912/Рк от 26.12.2016г.

Лицо, проводившее проверку:

- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому  
надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора  
Юдин Сергей Анатольевич.

Наименование организации: муниципальное бюджетное дошкольное образова-  
тельное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комби-  
нированного вида № 99 "Голубая важенка"

При проведении проверки присутствовал:

- заместитель заведующего по АХЧ Попова М.А.

Дата, время, место проведения проверки:

с 19 января 2017г. с 10 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. 27 января 2017г.

по адресу:

- 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д.12а;  
ул. Сортавальская д. 20.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в  
Акте проверки от 27 января 2017 г. № 45-9912-391/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-  
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»



**МДОУ «Детский сад №99» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, тре- бования кото- рого нарушены или не соблю- дены	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует перечень технической документации по безопасной эксплуатации электроустановок, утвержденный руководителем.	ПТЭЭП, п. 1.8.2	01.04.2017
2.	Руководителем не утвержден порядок хранения технической документации.	ПТЭЭП, п. 1.8.1	01.04.2017
3.	Окончен срок действия договора на эксплуатацию электроустановок, расположенных по адресам: - ул. Сортавальская, д.12а; - ул. Сортавальская д. 20.	ПТЭЭП, п. 1.2.1.	Устранено в ходе проверки
4.	Не оформлено согласование с органами Ростехнадзора работы по совместительству заместителя ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п. 1.4.29	01.04.2017
5.	Не составлены общая однолинейная схема электроснабжения МДОУ «Детский сад №99» по ул. Сортавальская, д.20.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.5.18, 1.8.3- 1.8.6	01.03.2017
6.	Не проверяется соответствие электрических схем, фактическим эксплуатационным с периодичностью 1 раз в 2 года МДОУ «Детский сад №99» по ул. Сортавальская, д.20.	ПТЭЭП, п. 1.8.5	01.03.2017
7.	Не проверяется соответствие электрических схем, фактическим эксплуатационным с периодичностью 1 раз в 2 года МДОУ «Детский сад №99» по ул. Сортавальская, д.12а.	ПТЭЭП, п. 1.8.5	01.03.2017
8.	Распоряжением руководителя не опреде-	ПОТЭЭ,	01.03.2017



	лен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 3.13	
9.	Руководителем не обеспечен учет выдачи и возврата ключей от электроустановок.	ПОТЭЭ, п. 3.13	01.03.2017
10.	Не назначен работник, ответственный за состояние средств защиты, используемых в электроустановках.	ПТЭЭП, п. 1.7.3, ИПИСЗ, п.1.4.3	01.03.2017
11.	Не разработан Перечень средств защиты в соответствии с установленными требованиями для распределительных устройств.	ИПИСЗ, п.1.2.3, при- ложение 8	01.03.2017
12.	В месте хранения средств защиты не вывешен утвержденный перечень средств защиты.	ПТЭЭП, п. 1.7.3; ИПИСЗ п.1.3.9, 1.2.3	01.03.2017
13.	Нарушен порядок хранения средств защиты находящихся в эксплуатации.	ИПИСЗ п. 1.3.3.	01.03.2017
14.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ИПИСЗ п. 1.4.2.	01.03.2017
15.	Не организовано проведение осмотров сетей освещения в части проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения (соответствующие записи в эксплуатационной документации отсутствуют).	ПТЭЭП п. 2.12.16	01.03.2017
16.	Ответственным за электрохозяйство не определена периодичность очистки от пыли и грязи оборудования РУ, с учетом местных условий.	ПТЭЭП п. 2.2.17	01.03.2017
17.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства МДОУ «Детский сад №99» по ул. Сортавальская, д.12а.	ПТЭЭП п. 2.7.15	01.05.2017
18.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства МДОУ «Детский сад №99» по ул. Сортавальская, д.20.	ПТЭЭП п. 2.7.15	01.05.2017
19.	Не проводятся осмотры заземляющего устройства с оформлением их результа-	ПТЭЭП п. п. 2.7.8-	01.04.2017



	тов в установленном порядке.	2.7.12	
20.	В помещении электрощитовой пол не имеет пыленеобразующего покрытия МДОУ «Детский сад №99» ул. Сортавальская, д.12а.	ПТЭЭП п. 2.2.10	01.07.2017
21.	Отсутствуют данные о выполнении планов (графиков) технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок на текущий период (соответствующие записи в техническую документацию не вносятся).	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.9, 1.6.1- 1.6.4	01.03.2017
22.	Работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации не вносятся в оперативный журнал.	ПОТЭЭ п.8.3	01.03.2017
23.	Электрощитовая ул. Сортавальская, д.20. Не обеспечено выполнение обязательного требования о вывешивании схем электроснабжения на видном месте в помещениях электроустановок.	ПТЭЭП, п. 1.8.6	01.03.2017
24.	Электрощитовая ул. Сортавальская, д.20. На внутренней стороне ГРЩ – отсутствуют наименования групп присоединений и номера аппаратов защиты.	ПТЭЭП, п. 2.2.20	01.03.2017
25.	Отсутствует график испытаний электрооборудования по адресу: ул. Сортавальская, д.12А.	ПТЭЭП, п. 2.12.17	01.03.2017
26.	Отсутствуют протоколы испытаний электрооборудования по адресу: ул. Сортавальская, д.12А.	ПТЭЭП, п. 3.6	01.06.2017
27.	Не оформляется проведение работ в электроустановках командированным персоналом.	ПОТЭЭ, раздел 46	01.03.2017

Перечень использованных сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП
2.	Правила устройства электроустановок, 6 и 7	1986-2003	ПУЭ



	изд.		
3.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ
4.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2013	ПОТЭЭ

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

При проведении проверки присутствовал:

Заместитель заведующего по АХЧ

  
(подпись)

М.А. Попова

Подпись лица, проводившего проверку:  
Государственный инспектор


  
(подпись)

С.А. Юдин

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

Заведующий МДОУ «Детский сад №99» Тикка Ирина Николаевна

  
(подпись)

  
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)