

## Отчет об устранении нарушений

№ п/п Устранение нарушений

1. составлен и утвержден перечень технической документации по безопасной эксплуатации электроустановок, руководителем
2. утвержден порядок хранения технической документации Приказ № 14/1 ОД от 17.02.2017
- 3 оформлено согласование с Ростехнадзором по Приказу №26 от 24.03.2017
4. составлена общая однолинейная схема электроснабжения МДОУ по ул.Сортавальская,д.20
5. Организован порядок проверки соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным с периодичностью 1 раз в 2 года по ул.Сортавальская д.20,12-а Приказ №14/4 ОД от 21.02.2017
6. Распоряжением руководителя определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. Приказ № 14 ОД от 17.02.2017
7. Заведен журнал учета и выдачи ключей от электроустановок
8. назначен работник, ответственный за состояние средств защиты, используемых в электроустановках Приказ №14/6 от 17.02.2017
9. разработан Перечень средств защиты в соответствии с установленными требованиями для распределительных устройств.
10. В месте хранения средств защиты вывешен утвержденный перечень средств защиты. 11. Хранение средств защиты приведено в соответствие
12. ведется журнал учета и содержания средств защиты.
13. Приказ №14/8 от 17.02.2017 Составлен график очистки светильников
14. Составлен план планово-предупредительных ремонтов электрооборудования на 2017 год
15. Паспорта с указанием характеристики заземляющего устройства составлены 16. Составлен график и заведен журнал осмотра заземляющего устройства
17. В помещении электрощитовой по ул. Сортавальская д.12-а пол покрыт пыленеобразующим покрытием
18. данные о выполнении планов (графиков) технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок на текущий период внесены в журнал оперативного контроля
- 19.
21. Схемы электроснабжения вывешены в электрощитовой
22. Наименование групп присоединений и вывешены на ГРЩ
23. График составлен и утвержден руководителем 24. Электролаборатория О