

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Пирогова ул., д.12, г. Петрозаводск, 185002

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 56-01-89 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание №520/376-П

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

" 14" ноября 2016 г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия

г. Петрозаводск, пр. А.Невского д.28 А
(место вынесения)

Должностное лицо – главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Устинова Е.Л.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)
в ходе проведения плановой выездной проверки

(плановой, внеплановой)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №99 «Голубая важенка». Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д.12 А; адрес фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д.12 А, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д.20 на основании распоряжения №520 от 23.09.2016г., при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов, на основании Акта проверки от 14 ноября 2016г №520

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1.В соответствии с Федеральным законом Ф3-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Статья 29. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

П.1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

В соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2014 г. N 34659, введены в действие с 10 января 2015г. Приложение –санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды, проводимые в рамках надзорных мероприятий, социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля

П. 7 Бассейны, как самостоятельное учреждение, так и в составе других организаций-1.

Смывы<x> Пробы берутся отдельно по 10 для исследования на наличие яиц гельминтов и цист простейших с поручней ванны бассейна; скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери в туалетных комнатах, из раздевалки в душевую: детских игрушек (мячей, кругов); предметов спортивного инвентаря-в рамках производственного контроля с кратностью 1 раз в квартал-1, 2, <*> Определяемые показатели (вид возбудителя, жизнеспособность): 1 - жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол); 2 - цисты патогенных кишечных простейших; 3 - ооцисты криптоспоридий.

2. Вода бассейна <хх> из чаши бассейна <хх> Пробы берутся отдельно по 1 для исследования на наличие яиц гельминтов, цист, ооцист простейших.

В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»

П.4.3. В процессе эксплуатации бассейна пресная или морская вода, находящаяся в ванне, должна соответствовать требованиям, указанным в таблице N 3 настоящих Санитарных правил, которая включает физико-химические, основные и дополнительные микробиологические, а также паразитологические показатели.

П.5.1. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований настоящих Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими плавательные бассейны, в соответствии с СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 октября 2001 г., регистрационный N 3000).

5.1.1. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для посетителей плавательных бассейнов. Производственный контроль включает:

- наличие у администрации официально изданных санитарных правил и методических указаний, требования которых подлежат выполнению;
- осуществление (организацию) лабораторных исследований;
- организацию медицинских осмотров (личные медицинские книжки), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала плавательных бассейнов;
- контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых материалов и реагентов, а также эффективность применяемых технологий водообработки;
- своевременное информирование местных органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы об авариях и нарушениях технологических процессов, создающих неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию для посетителей бассейна;
- визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

5.2. Для реализации задач, поставленных перед производственным контролем, подготавливается программа (план) производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плавательных бассейнов с конкретизацией положений, изложенных в п. 5.1.1, в том числе с указанием перечней:

- официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля;
- должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;
- должностей сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам;
- возможных аварийных ситуаций.

Указанная программа должна включать план лабораторных исследований с указанием точек отбора проб и его периодичности, а также контроль за соблюдением гигиенических требований к режиму эксплуатации плавательных бассейнов, изложенных в разделе 4 настоящих санитарных правил.

5.2.1. Разработанная программа (план) производственного контроля согласовывается с главным врачом (заместителем главного врача) центра госсанэпиднадзора в соответствующей административной территории и утверждается руководителем организации, эксплуатирующей плавательный бассейн.

5.2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие плавательные бассейны, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязаны представлять информацию о его результатах в центры госсанэпиднадзора по их запросам.

5.3. В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется производственный лабораторный контроль за:

- качеством воды (см. п. 5.3.3);
- параметрами микроклимата;
- состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов;
- уровнями техногенного шума и освещенности.

Проводятся также бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №99 «Голубая важенка». Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д.12 А; адрес фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д.12 А, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д.20 (ИФНС России по г. Петрозаводску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 04.01.2003, ОГРН 1031000000349, ИНН 1001035657)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1.	Обеспечить в соответствии с Федеральным законом ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Статья 29., СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.» п.п. 4.3,5.1,5.2,5.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации» Приложение п. 7 проведение санитарно-паразитологических исследований в рамках производственного контроля в бассейне.	16.01.2017

О выполнении предписания в срок до «17» января 2017 г. сообщить главному специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Устиновой Е.Л. г. Петрозаводск, пр.А. Невского д.28А, каб. 8

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)
в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений

законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, уполномоченного
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)



(подпись)

Устинова Е.Л.

(фамилия, имя, отчество)