

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО

Межрегиональное управление № 141
171841 Тверская область г. Удомля, ул. Энтузиастов, 13
Тел./факс: 8(48255) 5-52-08

Предписание № 07
об устранении выявленных нарушений установленных
санитарно-эпидемиологических требований

«19» сентября 2023г.

Тверская область, г. Удомля
(место составления)

Выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «детский сад комбинированного вида «Дюймовочка»
Юридический адрес: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Левитана, д.9 а

Руководствуясь федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 248-ФЗ,

Предписываю:

в период с 13.09. 2023 г. по 19.09. 2023 г. на основании уведомления руководителя Межрегионального управления № 141 ФМБА России от 06.09.2023г. № 63 старшим специалистом 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 141 ФМБА России Филипповой Галиной Серафимовной, в присутствии заведующего Гребенец Нины Александровны, проведен **профилактический визит** по соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «детский сад комбинированного вида «Дюймовочка»

по адресу: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Левитана, д.9 а

По результатам профилактического визита составлен акт № 63 от 19.09. 2023г. В целях устранения выявленных при профилактическом визите нарушений установленных санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов (основание: п.2.2.3.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), далее СП2.4.3648-20.
2. Обеспечить систему общего освещения потолочными светильниками с одинаковым спектром излучения в игровых: №1, №7, №3, №8, №12, №10, №4, №5, №6 (белый, тепло-белый, естественно-белый), (основание: п.2.8.5.СП2.4.3648-20).
3. Обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами безвредными для здоровья детей в гр. №4 (игровая), гр. №7, гр. №6 (туалетные) (основание: п.2.7.5.СП2.4.3648-20).
4. Привести в соответствие режим воспитания и обучения детей в режиме дня групп №6, 7, 11, 10, 12 (основание: табл. 6.6; 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. (экспертное заключение №76 от 15.09.2023г.).

5.Привести в соответствие, среднюю освещенность на поверхности пола (Г-0,0) в помещении игровых групп №1, №3, №8, №6, №4, №10 (основание: п/п10 Таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний № 1840 от 19.09.2023г.)

Срок выполнения предписания 07.10.2024г., о выполнении пунктов предписания информировать МРУ №141 ФМБА России.

Предложенные мероприятия являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад комбинированного вида «Дюймовочка» обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания (с документами, подтверждающими выполнение настоящего предписания) в Межрегиональное управление № 141 ФМБА России по адресу: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Энтузиастов, д.13;

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший специалист 1 разряда отдела
санитарно-эпидемиологического
надзора Межрегионального управления № 141
ФМБА России Филиппова Г.С.

Г.С. Филиппова 19.09.2023г.
(подпись) (дата)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий А.А. Писемский
(должность) (Ф.И.О.)

А.А. Писемский 19.09.23г.
(подпись) (дата)

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица) Предписание (направлено по почте): _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)