

Управление образования Администрации  
Удомельского городского округа  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида  
«**ДЮЙМОВОЧКА**»  
171841 Тверская обл. г. Удомля  
ул. Левитана д. 9а  
от 08.08.2024г. № 121

В Межрегиональное управление  
№141 Федерального Медико-  
Биологического Агентства


Уведомление об исполнении  
предписания

В ответ на предписание №7 об устранении выявленных нарушений установленных санитарно-эпидемиологических требований от 19.09.2023г сообщая следующее.

Мною, заведующим МБДОУ детским садом «Дюймовочка», Гребенец Н.А., рассмотрены все пункты предписания по соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в МБДОУ детский сад «Дюймовочка», по адресу: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Левитана, д.9а

В целях устранения выявленных при профилактическом визите нарушений установленных санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» были выполнены следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований действующего законодательства:

- 1.) Оборудовали площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. СП2.4.3648-20. (фотография площадки прилагается.)
- 2.) Обеспечили систему общего освещения потолочными светильниками с одинаковым спектром излучения в игровых: №1, №7, №3, №8, №12, №10, №4, №5, №6. (Копия контракта на поставку люминесцентных ламп от 27 февраля 2024г)
- 3.) Обеспечили отопительные приборы ограждающими устройствами безвредными для здоровья детей в гр №4 (игровая), №7, гр №6 (туалетные). (Копия контракта на приобретение экрана на радиаторы в количестве 6 шт от 31 мая 2024г)
- 4.) Режим воспитания и обучения детей приведен в соответствие с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. (экспертное заключение №34 от 01.07.2024г)  
5.) Средняя освещенность на поверхности пола (Г-0,0) в помещениях игровых групп №1, №3, №8, №6, №4, №10 соответствует п/п10 Таблицы 5.54 СанПин 1.2.3685-21 (Копия протокола измерений №941 от 05.07.2024г ФГБУЗ «ЦГиЭ №141 ФМБА России»)

Заведующий МБДОУ детский сад «Дюймовочка»

Н.А.Гребенец

