

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«06» марта 2024 г., 10240131000209808295
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНД и ПР по г. Петрозаводску

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» марта 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2403/000-10/49-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «06» марта 2024 г., № 2403/000-10/49-В/ПВП, учетный номер проверки 10240131000209808295.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Гусев Даниил Геннадьевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Карелия, г Петрозаводск, р-н Голиковка, пр-кт Александра Невского, Дом 5

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 70 "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" ИНН 1001035495, адрес регистрации юридического лица: 185000, Республика Карелия, ПЕТРОЗАВОДСК, Александра Невского (Зарека р-н) ПР-КТ, Д. 15А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» марта 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «28» марта 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие

нарушения:

1. В защитном сооружении гражданской обороны на объекте защиты не предусмотрены санитарные посты. Основание: Свод правил СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» п. 7.1.5. "При проектировании укрытий и сооружений метрополитена, предназначенных для защиты населения, на каждые 500 укываемых необходимо предусматривать один санитарный пост (пункт) площадью 8 кв.м., но не менее одного поста на сооружение.". Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:
01.03.2025

2. В защитном сооружении гражданской обороны не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий. Основание: Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» п. 1.6 "Для оснащения ЗС ГО создаются запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, врача и фельдшера, приведенным в приложении N 3.". Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:
Организация планирует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:
01.03.2025

3. В защитном сооружении гражданской обороны на объекте защиты отсутствует второй вход. Основание: Свод правил СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» п. 7.1.7. "Количество входов в укрытия, заглубленные помещения, а также сооружения подземного пространства, кроме сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, следует принимать с учетом возможной экстренной эвакуации укрываемых из помещений, но не менее двух.". Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:
01.03.2025

4. В составе укрытия не предусмотрено санитарного узла или помещения для выносной тары (вспомогательные). Основание: Свод правил СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» п. 7.1.1 "В составе укрытий, заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, включая сооружения метрополитена, предназначенные для защиты населения, следует предусматривать помещения для размещения укрываемых (основные), санитарного поста (пунктов), санитарного узла или помещения для выносной тары (вспомогательные)". Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:
01.03.2025

5. Защитное сооружение не обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР в РФ). Основание: Свод правил СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» п. 16.13 "Защитные сооружения в соответствии с их применением в мирное время должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППР в РФ.. Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:
01.03.2025

6. Обязательные приложения к паспорту ЗС ГО (копия поэтажного плана и экспликация помещения объекта ГО) не согласованна и не заверена органами технической инвентаризации. Основание: Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» п. 2.2. "Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.". Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

7. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом. Основание: Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» п. 1.5. "Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табеллизации), приведенным в приложении N 2.". Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

8. В защитном сооружении документация, предусмотренная пунктом 3.6 Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», хранится не в полном объеме. Основание: Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» п. 3.6. "Документация защитного сооружения". Место выявления нарушения: Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Александра Невского, д. 5.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Гусев Даниил Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гусев Даниил Геннадьевич - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор г. Петрозаводска Республики Карелия по пожарному надзору), телефон: 88142769272, e-mail: gusev_dg@10.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Завершено 15.03.2024 г. Даниил Гусев

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «28» 03 2024 г. *Гусев Даниил Геннадьевич*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

