

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны нет

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения Внутри зданий аварийное, дежурное. Наружное Освещение по периметру на стенах здания; состояние исправное

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) Входные ворота выполнены из дерева, закрыты на замок, 1 – калитка для персонала и детей.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

В детском саду разработан план эвакуации детей и работников ДОУ.

Схема при входе. Центральный выход – 1.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска Нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Заключение № 189 от 25.11.2016г.
(реквизиты, дата выдачи)

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности- соответствует

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода Внутреннего – нет. Наружный резервуар с водой – 1000 куб.м. в 50 м. от детского сада

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения Установлена автоматическая противопожарная сигнализация,
(тип, марка)

Гранит, оповещатель – Рокот, сигнал выведен на пульт ЦУКС 01 г.Улан-Удэ, ПЧ – 60 с. Мухоршибирь, на момент обследования в исправном состоянии, глухих зон нет. Находится в здании школы.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД»

(тип, марка)