

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 1020/364-п

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"27" декабря 2018 г.

Управление Роспотребнадзора по Республике
Карелия г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26

(место вынесения)

Должностное лицо – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Бондарева Александра Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

в ходе проведения плановой проверки Муниципального Общеобразовательного Учреждения Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1

(плановой, внеплановой)

рассмотрении представленных документов, на основании Акта проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 1020 от 27.12.2018г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.

п. 1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 При наличии в учреждении дошкольных групп, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, их деятельность регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.

п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений, при наличии у дошкольной образовательной организации собственной территории. Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом климатических условий.

п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-

химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводят внеочередную смену песка.

п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м.

п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут.

п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание

через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

п. 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °С. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка).

п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей **дошкольных групп** в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях. При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся в группе.

п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 В дошкольных образовательных организациях (группах) должны быть обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви.

п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных образовательных организаций допускается установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.

п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудуется в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран.

п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

п. 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13 Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. При децентрализованном водоснабжении буфетная обеспечивается емкостями для мытья посуды.

п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей. Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат.

п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 В туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф.

п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинках, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.

п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росту-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.

п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося.

п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 Содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, организации питания, в том числе формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, требований к профилактике

витаминовой и микроэлементной недостаточности, организации питьевого режима, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению необходимой документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания.

п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 Во всех производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.

п.5.6 СП 2.3.6.1079-01 Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и белятся. Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются влагостойкими красками для внутренней отделки.

п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Ржаной и пшеничный хлеб хранятся отдельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса.

п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями.

п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1

п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям:- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими;

- для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева

твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других);
- доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "Х" - хлеб, "Зелень";

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека;

-п. 1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 При наличии в учреждении дошкольных групп, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, их деятельность регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.

-СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 19.1. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при поступлении на работу... медицинские осмотры, в установленном порядке <1>; Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111). п. 20. Работы в дошкольных образовательных организациях-серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям.

Работники дошкольной образовательной организации должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям <1>.

П.19.2. Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

п.7.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», согласно которому: «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры)»;

-п.7.6 СП 3.1/3.2.3146-13, согласно которому: «Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки...».

-статья 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок».

-статья 35 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»: Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

-Часть 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» - «Отсутствие профилактических прививок влечет ...временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; Отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

-Постановление Правительства Российской Федерации N 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» п.12. Работы во всех типах и видах образовательных учреждений ...;

-п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» Для учета взрослого населения проводится перепись работающего и неработающего населения. Перепись работающего населения проводится ежегодно в сентябре-октябре месяце по организациям, расположенным на территории обслуживания лечебно-профилактической организации. Руководителями организаций ежегодно представляются в лечебно-профилактические организации списки работающих с указанием года рождения, занимаемой должности. В списки работающих медицинским работником вносятся уточненные сведения о прививках, в том числе на вновь поступивших, на основании представленных ими документов о профилактических прививках.

Вышеперечисленное является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым: «Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок».

п.18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в соответствии с которым: «профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации»,

п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в соответствии с которым: «перечень инфекционных болезней, иммунопрофилактика которых предусмотрена национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям, утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»,

-Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014г №125н "Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (приложение №1):

ревакцинация против дифтерии, столбняка (взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента последней ревакцинации,

вакцинация против кори – взрослым в возрасте до 55 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори. (Приказ Минздрава России от 16 июня 2016 г. N 370н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России 04.07.2016 N 42728).

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю Муниципального Общеобразовательного Учреждения Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1, юридический адрес: Республика Карелия,**

Прионежский муниципальный район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1, адрес фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1; ул. Советская д. 3 (ОГРН 1021001121283 ИНН 1020007461).

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1.	Обеспечить выполнение требований к ограждению территории Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
2.	Обеспечить оборудование песочниц на территории игровой площадки Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
3.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в кабинете химии в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	21.01.2020
4.	Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещения буфетной группы «Солнышки» Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
5.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию гардероба для учащихся Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10	21.01.2020
6.	выполнение подводку горячей воды к умывальным раковинам перед обеденным залом Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	21.01.2020
7.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию групповых площадок теньвыми навесами Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
8.	Обеспечить выполнение требований к режиму проветривания помещений Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с п. 4.15, п. 14.11,	21.01.2020

	п. 8.5, п. 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	
9.	Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению в кабинете № 17 Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	21.01.2020
10.	Обеспечить условия индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
11.	Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в сан.узлах начального звена 1 этажа Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;	21.01.2020
12.	Обеспечить выполнение требований к составлению учебного расписания Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с п. 10.7, п. 10.8, п. 10.20, приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10;	21.01.2020
13.	Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п. 4.13, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
14.	Обеспечить оборудование туалетных групп (за исключением подготовительной) отдельными водопроводными кранами для технических целей Шуйская средняя школа (здание детского сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
15.	Обеспечить принцип групповой изоляции в подготовительной группе Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с требованиями п. 4.9 п. 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
16.	Обеспечить режим мытья столовой посуды в группах «Гномики» и «Мотыльки» Шуйская средняя школа (здание детского сада по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3), в подготовительной группе (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с требованиями п. 4.33 п. 13.6 п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
17.	Обеспечить ограждение отопительных приборов в помещении малого спортивного зала (кабинет инструктажа) Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	21.01.2020
18.	Обеспечить организацию здорового питания дошкольников в соответствии с требованиями п. 15.5 п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
19.	Обеспечить условия для хранения верхней одежды и обуви детей здание детского сада по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
20.	Обеспечить оборудование сан.узлов здание детского сада по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п. 6.16.1, п. 6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020

21.	Обеспечить подводку горячей и холодной воды и оборудование канализации через систему воздушных разрывов во всех моечных и производственных ваннах пищеблока Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с требованиями п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1, п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01	
22.	Обеспечить оборудование канализации через систему воздушных разрывов во всех моечных и производственных ваннах пищеблока Шуйская средняя школа (здание сада) по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
23.	Обеспечить требования к внутренней отделке в складском помещении для хранения овощей Шуйская средняя школа (здание школы) по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 в соответствии с п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01	21.01.2020
24.	Обеспечить хранение хлеба на пищеблоке здание детского сада по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
25.	Обеспечить подводку горячей и холодной воды к ванне для замачивания белья, к раковине для мытья рук персонала в помещении прачечной (здание детского сада по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3) в соответствии с требованиями п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
26.	При работе технологического оборудования исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов на пищеблоке здания детского сада по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3 в соответствии с требованиями п.13.2, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
27.	Обеспечить параметры детской мебели (высота стола, высота стула) в помещениях групповых (здание детского сада по адресу: п. Шуя, ул. Советская, д. 3) в соответствии с требованиями п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	21.01.2020
28.	В соответствии со статьей 5 часть 2 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказ Минздрава России от 16 июня 2016 г. N 370н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", п.18.1, п.18.3, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.12 Постановления Правительства Российской Федерации №825 от 15.07.1999 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» обеспечить вакцинацию сотрудников с занесением в	21.01.2020

	личные медицинские книжки сведений о прививках.	
29.	Обеспечить в соответствии с п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» представление в территориальную лечебно-профилактическую организацию уточненных сведений о прививках, в том числе на вновь поступивших, на основании представленных ими документов о профилактических прививках.	21.01.2020
30.	В соответствие в п. 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1, п.7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» установлен срок прохождения медицинских осмотров-Приложение №2 п. 20 обеспечить прохождение предварительных при поступлении на работу профилактических медицинских осмотров с внесением данных в личные медицинские книжки.	21.01.2020

О выполнении предписания в срок до «21» января 2020 г. сообщить ведущему специалисту-эксперту отдела санитарного надзора А.В. Бондаревой

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора


(должность лица, уполномоченного осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)


(подпись)

А.В. Бондарева

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):





(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » декабря 20 18 г.


(подпись)