



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028      телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030      телефон/факс: (8142) 78-01-49  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [karelia@szap.gosnadzor.ru](mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru)

**АКТ**  
**о прекращении проверки**  
**юридического лица (индивидуального предпринимателя)**  
**№ 45-6753-7388/А**

г. Петрозаводск  
(место составления акта)

« 14 » ноября 20 18 г.  
(дата составления акта)  
14 час. 00 мин.  
(время составления акта)

По адресу/адресам: 185504, Республика Карелия, Прионежский р-н, пос Шуя, ул. Дорожная, 1;

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-6753/Рк от 11.10.2018 проводилась плановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 (Шуйская средняя школа);

Дата и время проведения проверки:

06 ноября 2018 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 14 ноября 2018 года

Общая продолжительность проверки: 4 часа (0,5 раб. дня);

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора;

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

директор Шуйской средней школы Анастасьев Андрей Борисович 06.11.2018 в  
10 час. 00 мин (уведомлен 23.10.2018 в 10 час. 03 мин.)

  
(подпись)

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Ольнов Василий Николаевич.

При проведении проверки присутствовали: директор Шуйской средней школы Анастасьев Андрей Борисович.

В ходе проведения проверки установлено:

Полное и сокращенное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 (Шуйская средняя школа);

Адрес юридический: 185504, Республика Карелия, Прионежский р-н, пос. Шуя, ул. Дорожная, 1;



Адрес фактический: 185504, Республика Карелия, Прионежский р-н, пос. Шуя, ул. Дорожная, 1;

Основной вид деятельности: образование основное общее (ОКВЭД 85.13);

ИНН – 1020007461, ОГРН – 1021001121283;

Дата регистрации 14.09.2001;

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%

Руководитель: директор Анастасьев Андрей Борисович, тел. (814 2)78-83-65.

Шуйской средней школой представлены документы, подтверждающие отношение данного юридического лица (индивидуального предпринимателя) к лицам, указанным в части 1 статьи 29.1 Федерального закона от 26.03.2006 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в отношении которых государственный энергетический надзор не осуществляется («Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения»), в связи с чем проведение проверки прекращено.

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-6753/Рк от 11.10.2018 года – на 3 л. в 1 экз.;
2. Акты об осуществлении технологического присоединения № ПР0320 от 12.11.2018, № ПР0321 от 12.11.2018, № ПР0322 от 12.11.2018 (суммарная мощность энергопринимающих устройств 135 кВт, третья категория надежности, один источник электроснабжения ТП-39) – на 9 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по РК Северо-Западного управления Ростехнадзора

Ольнов В.Н.

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 Анастасьев Андрей Борисович

« 14 » ноября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)